

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» августа 2025 г.

Регистрационный № 39-08-2025-012551



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Спортивный зал Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа гор.
Гвардейска" муниципального образования "Гвардейский муниципальный округ
Калининградской области"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ГОР. ГВАРДЕЙСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902271183

ИНН: 3916009039

Место нахождения объекта защиты:

обл. Калининградская, р-н. Гвардейский, г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных

		образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	12	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	474	
1.6.	Объем здания, куб. м	4633	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ 2-го типа, Наружный пожарный водовод	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
<p align="center">Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска на объекте МБУ ДО "Спортивная школа города Гвардейска"</p>			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">нет</p>			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	-ФЗ от 22,07,2008 № 123-ФЗ	Не выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"-ст.69; -СП 4.13130.2013."Системы противопожарной защиты.Ограничение распространением пожара.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" введен 24.06.2013: п.п.4.1,4.3 (таблица№1) п.п.4.14,4.15.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-ФЗ от 22,07,2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"-ст. ст. 62; 68; п.1ст.90; -СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности." Утвержден Приказом МЧС России 30.03.2020: п..4.1; 4.2; 4.4; 5.2; 5.18.	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-ФЗ от 22,07,2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"-п.1; п.2 ст.90. -СП 4.13130.2013."Системы противопожарной защиты.Ограничение распространением пожара.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" введен 24.06.2013: п. 7.1, 8.1; 8.6-8.9.	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-ФЗ от 22,07,2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"-ст. ст. 28; 29; 30; 31; 32; 57; 87 ч.1,2,5,6. -СП 4.13130.2013."Системы	Не выполняется

		<p>противопожарной защиты. Ограничение распространением пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" введен 24.06.2013: п.4.1; - Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" 6 п.п. 13; 15; 16; 17; 21; 23; 25.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>-ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"-ст. ст. 52; 53; 89. -СП 4.13130.2020."Системы противопожарной защиты. Ограничение распространением пожара. Эвакуационные пути и выходы" введен 19.09.2020: п.4.1.2; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4-4.2.11; 4.2.13-4.2.18; 4.2.20-4.2.22; 4.3.2-4.3.5; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.12; 4.4.2-4.4.; 4.4.6; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.11. - Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" 6 п.п. 9; 14; 23; 26; 27; 36; 37.</p>	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>-ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"-ст. ст. 80; 90. -СП 4.13130.2020."Системы противопожарной защиты. Ограничение распространением пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" введен 24.06.2013: п. 7.1. (т.2).</p>	Не выполняется
4.7.	Системы	-ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Не выполняется

	<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"-ст. ст. 54; 56; 81; 82т.1; 83; 84; 85; 86. -СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности." введен 01.05.2009: п.п.4.1; 42; 4.4-4.8; 5.1; 5.3. -СП 4884.1211500,2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация противопожарной защиты." введен 01.03.2021: п.п. 5.8; 5.9; 5.21; 7.1.3; 7.1.4; 7.2.1. Приложение "А" -СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Установки низковольтовые , Требования пожарной безопасности." введен 06.10.2021: п.п. 5.1; 5.2; 6. -СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности". Утвержден Приказом МЧС России введен 30.03.2020 № 225: п. 5.2.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>-ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"-ст. ст. 54; 62; 81 п.4; 82; 83. -СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности." введен 01.05.2009: п.п.4.1; 42; 4.4; 4.8; 5.1. -СП 4884.1211500,2020 "Системы противопожарной защиты,</p>	Не выполняется

		<p>Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности," введен 06.10.2021: п.п. 5.1; 5.2; 6.1-6.8. -СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности". Утвержден Приказом МЧС России введен 30.03.2020 № 225: п. 5.2.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>-ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"-ст. ст. 5 ч. 1, 3; 52; 53; 55; 59 ч.3; 60; 64. -Приказ МЧС РФ № 806 от 18.11.2021 г. " Об определении порядка вида, срока обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требованиям к содержанию указанных программ и категории лиц проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности": приложение № 1 п.п.1-27, приложение 2 п. 1-3; -СП 9.131302009 "Техника пожарная Огнетушители Требования к эксплуатации п. 4.1. -Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. п. 2-5; 8-16 п.п. а), б), д), е), з), к), л), м), н), о);17; 21; 22; 25-28; 30: 35; 41 п.XVIII; раздел XIX.</p>	Не выполняется