Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«15» августа 2025 г.

Регистрационный № 39-08-2025-013113

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "Гусевская центральная районная больница"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области "Гусевская центральная районная больница"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900551619 ИНН: 3902001417

Место нахождения объекта защиты:

238056, обл Калининградская, р-н Гусевский, г Гусев, ул Московская, Дом 54

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1983

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	795
1.6.	Объем здания, куб. м	2690
1.7.	Количество этажей	2

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС (система пожарной сигнализации) "Гранит-8" с АКБ 12В 7А/ч, извещатель пожарный дымовой "ИП 212-45", извещатель пожарный тепловой "ИП 101-1А", извещатель пожарный ручной "513-10", световой оповещатель "Выход", прибор речевого оповещения "Рокот-2", акустическая система "АС-2"

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

На объекте выполнен расчет индивидуального пожарного риска. Индивидуальный пожарный риск составляет 1,598*10(-7).

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Страхование объекта защиты не производилось. Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 рублей 00 копеек.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 ФЗ №123 пункты 4.3, 4.4., 4.5, 4.6 таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 68 ФЗ №123 пункты 4.1, 5.2, 8.8 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статья 90 ФЗ №123 пункты 8.1.1 подп. В, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статья 87 ФЗ №123 пункты 4.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15, 5.4.18, 6.7.1, 6.7.19 СП 2.13130.2020 пункты 4.1, 4.2, 4.20, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 7.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 53, 89, 134 ФЗ №123 пункты 4.1.2, 4.2.2, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 7.1.1 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 ФЗ №123 пункты 7.1, 7.7, 7.19, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статья 54 ФЗ №123 пункты 4.1, 4.3, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5, табл. 1, 2 СП 3.13130.2009 пункты 5.2, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 7.2.1, 7.2.4, табл. А1 СП 484.1311500.2020 пункты 4.3, 4.4, табл. 1, 3 СП 486.1311500.2020 таблица 2 СП 8.13130.2020 пункты 7.1, 7.2, 7.3 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	Статьи 83, 84 ФЗ №123 пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 СП 484.1311500.2020	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статьи 4, 5, 6, 48-91 ФЗ №123 пункты 2-52, 54-57, 60, 65-67,69, 71-73, 77-79, 82-23, 103-105, 107-110, 121-127, 286-288, 291-293, 308-333, 337-372, 392-413 ППР РФ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.