

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«01» сентября 2025 г.

Регистрационный № 39-08-2025-013945



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области  
профессиональная образовательная организация " Гусевский политехнический  
техникум"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области  
профессиональная образовательная организация "Гусевский политехнический  
техникум"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900553930

ИНН: 3902000903

Место нахождения объекта защиты:

238050, обл Калининградская, р-н Гусевский, г Гусев, пр-кт Ленина, Дом 31

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	15

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	275
1.6.	Объем здания, куб. м	5248
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ -тип 3.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска от 29.08.2023 № 413/08/23. В результате произведенного расчета установлено, что индивидуальный риск для людей, находящихся в помещениях объекта, равен <math>Q = 5,18 \cdot 10^{-7}</math>. Выполнить дверь входа на чердак противопожарной 2-го типа. При выходах высотой менее 1,9 м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность. Безопасную эвакуацию из подвала, через эвакуационный выход высотой менее 1,9 м, необходимо обеспечить организационно-технические мероприятия, а именно, организацией у этого выхода, во время эвакуации, пожарного поста. Двери поэтажных коридоров (за исключением помещений в которых отсутствуют горючие вещества и материалы) должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания. Администрацией объекта должна быть обеспечена работоспособность и постоянная исправность устройств.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.</p>	
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 69 ФЗ №123 пункты 4.4 таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статьи 62, 68 ФЗ №123 пункты 8.8, 8.9,8.10 таблица 1, 2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статья 90 ФЗ №123 пункты 8.1,8.1.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 29, 30, 31, 32, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90,91, 134 п.1,2,3,6,12; 137 п.1,2, таблица 21,22,23,24,28 ФЗ №123 пункт 25 ППР в РФ пункты 4.1, 5.2.3, 6.5.1, 6.7.9, таблица 6.9 СП 2.13130.2020 пункты 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 53, 82, 84, 89 ФЗ №123 пункты 4.1.2, 4.2.2- 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9,4.2.10, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21,4.2.22, 4.2.24, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 9.3.3 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 ФЗ №123 пункты 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.16, 8.1 подп. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Статья 54,68,83,84,85,86 ФЗ №123 пункты 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.6, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, 2 СП 3.13130.2009 пункты 5.2, 5.4, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 7.2.2, 7.2.4,	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	табл. А1 СП 484.1311500.2020 пункты 4.3, 4.4, табл. 1, 2 СП 486.1311500.2020 пункты 8.4, 8.8, 8.9, 8.10 таблица 2 СП 8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статьи 21, 81, 82, 83, 84 ФЗ № 123 пункты 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.10 СП 6.13130.2021	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2-6, 9-17, 23, 26, 27, 30-32, 35-37, 41-43, 48-50, 54-56, 60, 65, 86, 392-394, 395-409 ППР РФ приложения №№ 1,3,4 Приказ МЧС России от 05.09.2021 №596 приложения №1 пункты --10, 19, 20, 23 Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 пункты 9.3.1, 9.3.2, 9.3.4, 9.3.7, 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 статья 5 пункты 1-4 ФЗ № 123	Выполняется