

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» ноября 2025 г.

Регистрационный № 39-08-2025-018796



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Правдинского муниципального округа «Средняя школа п. Дружба»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ШКОЛА П.
ДРУЖБА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902274164

ИНН: 3923003599

Место нахождения объекта защиты:

обл. Калининградская, р-н. Правдинский, п. Дружба, ул. Школьная, зд. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1946

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	764						
1.6.	Объем здания, куб. м	9902						
1.7.	Количество этажей	4						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) неадресного типа; система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2 типа						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен, в связи с отсутствием арендных отношений и соответствием величины противопожарных разрывов между зданиями в соответствии с требованиями гл.16 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется						

	зданиями и сооружениями	<p>о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 665-ФЗ) гл.1 ст.2 пункт: 36; гл.16 ст.69, 70, 71, 73, 74. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-плани-ровочным и конструктивным решениям» (утв.Приказом МЧС РФ от 24.04.2013№ 288 (в ред. Приказа МЧС РФ от 18.07.2013 № 474) в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ от 14.02.2020 №89 , в ред. Изменения №2 утв. Приказом МЧС РФ от 30.12.2021 № 944, в ред. Изменения №3 утв. Приказом МЧС РФ от 15.06.2022 №610, в ред. Изменения №4 утв. Приказом МЧС РФ от 27.06.2023 N 659) разд.4 пункт: 4.1, 4.3 (табл.1), 4.4, 4.5, 4.11, 4.15.</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 665-ФЗ) гл.14 ст.62; гл.15 ст.68. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 30.03.2020 № 225 (в ред. Приказа МЧС РФ от 23.12.2023 № 1329) разд.3 пункт: 3.6;разд.4 пункт: 4.1, 4.2; разд.5 пункт: 5.2 (табл.2).</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	пожарной техники	<p>№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 665-ФЗ) гл.19 ст.90 . СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной. защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013г. № 288(в ред. Приказа МЧС РФ от 18.07.2013г. № 474) в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ от 14.02.2020 №89 , в ред. Изменения №2 утв. Приказом МЧС РФ от 30.12.2021 № 944, в ред. Изменения №3 утв. Приказом МЧС РФ от 15.06.2022 №610, в ред. Изменения №4 утв. Приказом МЧС РФ от 27.06.2023 N 659) разд.3 пункт:3.29.1, 3.34; разд.8 пункт: 8.1.1(в), 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.11, 8.1.14.</p>	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 665-ФЗ) гл.1 ст.2 пункт: 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 22.1, 27, 35, 44, 47; гл.3 ст.10 пункт: 2, ст.13; гл.9 ст.28, 29, 30, 31, 32 пункт: 1 пп.4 (а); гл.10 ст.34, 35, 36, 37; гл.14 ст.57, 58, 59; гл.19 ст.87 пункт:1, 2, 3, 5, 6, 7,11; ст.88 пункт:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19; гл.30 ст.134 пункт:1, 2, 3, 6, 15;гл.31 ст.137 пункт:1,2,4. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости</p>	Выполняется

		<p>объектов защиты»(утв. Приказом МЧС РФ от 12.03.2020 № 151в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ от 20.06.2023 № 641) разд.3 пункт: 3.1, 3.13; разд.5 пункт: 5.1.1, 5.1.2,5.1.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.5, 5.4.8;разд.6 пункт: 6.7.1 (табл. 6.9), 6.7.15 (табл. 6.13). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»(утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013г. № 288 (в ред.Приказа МЧС РФ от 18.07.2013г. № 474) в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ от 14.02.2020 №89 , в ред.Изменения №2 утв. Приказом МЧС РФ от 30.12.2021 № 944,в ред. Изменения №3 утв.Приказом МЧС РФ от 15.06.2022 №610, в ред. Изменения №4 утв.Приказом МЧС РФ от 27.06.2023 N 659) разд.4 пункт: 4.1, 4.2; разд.5 пункт: 5.1.1, 5.1.2, 5.6.2,5.6.4.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 665-ФЗ)гл.1 ст.2 пункт: 1, 2, 14, 15, 20, 39, 40, 41, 48, 49, 50; ст.5, 6; гл. 11 ст.39, 40; гл.13 ст.48, 49; гл.14 ст.51, 52, 53, 54, 55, 56; гл.18 ст.79; гл.19 ст.81, 89; гл.30 ст.134 пункт: 1, 2, 3, 4, 6, 15. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»(утв. Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 № 194(в ред. Приказа</p>	Выполняется

		<p>МЧС РФ от 21.11.2023 № 1203, в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 № 681, в ред. Приказа МЧС России от 16.06.2025 № 502) разд.3 пункт: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12; разд.4 пункт: 4.1.1,4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2, 4.2.4 (г,д), 4.2.5,4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.25, 4.2.27, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7,4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15; разд.7 пункт: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, подразд.7.12 пункт: 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3, 7.12.4, 7.12.5, 7.12.6, 7.12.7, 7.12.16, 7.12.17, 7.12.18, 7.12.19.</p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 665-ФЗ)гл.19 ст.90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013г. № 288 (в ред. Приказа МЧС РФ от 18.07.2013г. № 474) в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ от 14.02.2020 №89 , в ред. Изменения №2 утв. Приказом МЧС РФ от 30.12.2021 № 944, в ред. Изменения №3 утв. Приказом МЧС РФ от 15.06.2022 №610, в ред. Изменения №4 утв. Приказом МЧС РФ от 27.06.2023 N 659)разд.7 пункт: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5,</p>	Выполняется

		7.7, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.19.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 665-ФЗ) гл.14 ст.51, 54, 56, 62; гл.19 ст.81, 83, 84, 85 (пункт: 1, 3, 6), 86, 91; гл.23 ст.103. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582 (в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ от 27.03.2025 №252) разд.5 пункт: 5,1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.20, 5.21; разд. 6 . СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 20.07.2020 № 539) в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ от 16.05.2025 N 417) разд.4 пункт: 4,1, 4.2, 4.4, 4.8, 4.9, табл.1 п.11, табл.3 п.40.42. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173) разд.2 пункт: 2.5, 2.7; разд.3 пункт:</p>	Выполняется

		<p>3.1, 3.2, 3.5; разд.4 пункт: 4.1, 4.2, 4.6, 4.8;разд.5 пункт: 5.1, 5.2, 5.4; разд.6 (табл.1); разд.7 (табл.2 п.14). СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»(утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013г. №116 в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ от 27.02.2020 № 119, в ред. Изменения №2 утв. Приказом МЧС РФ от 12.03.2020 №152)разд.8 пункт: 8.5. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»(утв. Приказом МЧС РФ от 30.03.2020 №225) в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 25.12.2023 N 1329) разд.3 пункт: 3.6; разд.4 пункт: 4.1, 4.2, 4.3; разд.5 пункт: 5.2.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 665-ФЗ)гл.19 ст. 82, 83 (пункт: 4, 5, 6, 7, 9), 84;гл.23 ст.103. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»(утв. Приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582(в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ от 27.03.2025 №252)разд.5 пункт: 5.2, 5.5, 5.6, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, разд.6 пункт: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.3.1, 6.3.2,</p>	Выполняется

		<p>6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.12, 6.6.14, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.18, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34, 6.6.35, 6.6.36, 6.6.37, 6.6.38, 6.6.39, 6.6.40, 6.6.41, разд.7 пункт: 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.2.2, прилож. А табл. А.1 п.14. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009г. №173) раздел: 3, 4 (пункт: 4.4, 4.5, 4.7, 4.8), 5 (пункт: 5.3, 5.4, 5.5), 6, 7 (табл.2 п.14). СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. (утв. Приказом МЧС РФ от 06.04.2021г. №200) разд.3, разд.5 пункт: 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, разд.6 пункт: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 179) разд.4 подразд.4.1 пункт: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.40; подразд. 4.2 пункт: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.11; подразд. 4.3 пункт: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12,</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением</p>	<p>Выполняется</p>

безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

Правительства РФ от 16.09.2020г.
№ 1479 «О противопожарном
режиме» (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 31.12.2020г.
№ 2463, в ред. Постановлений
Правительства РФ от
21.05.2021г.№ 766, в ред.
Постановлений Правительства РФ
от 24.10.2022 N 1885,в ред.
Постановлений Правительства РФ
от 30.03.2023г.№ 510,в ред.
Постановлений Правительства РФ
от 03.02.2025г.№ 90)разд.1 пункты:
1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 (а, б, д, е, к, л, н, о), 17, 17.1,
18, 19, 21. 22. 23, 25, 26, 27, 28, 30,
32, 35, 36, 37, 48, 49, 54, 55, 56, 60;
разд. 2 пункт: 65,71; разд. 3 пункт:
77, 78,79; разд.18 пункт: 392, 393,
394, разд.19; прил. ППР РФ № 1,2,
6, 7. Федеральный закон от
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» (в ред
Федерального закона от
08.08.2024г. № 232-ФЗ) ст.25, 37.
Приказ МЧС РФ от 18.11.2021г №
806 «Об определении Порядка,
видов, сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в
организа- циях, по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности»
прилож. № 1, 2, 3