

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«16» декабря 2025 г.

Регистрационный № 39-08-2025-020364



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области  
"Городская больница № 2"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области  
"Городская больница № 2"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901653203

ИНН: 3907012123

Место нахождения объекта защиты:

236034, обл Калининградская, г Калининград, ул Дзержинского, Дом 147, литер Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	173
1.6.	Объем здания, куб. м	1753
1.7.	Количество этажей	4

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС; СОУЭ 2-го типа; НВП.	
<b>2.</b>			
<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Не производился			
<b>3.</b>			
<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит (балансовая (остаточная) стоимость строения, находящегося по адресу, ул. Дзержинского, 147 Б) — 1 675 169 45 руб.			
<b>4.</b>			
<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Статья 6, пункт 1; 5. таблица 20 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ); - Пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- Статья 62, пункт 2, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Пункт 6) статьи 63, подпункт 1, 2) пункта 1 статьи 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Пункты 71, 73; подпункты а- д подпункта 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Выполняется, за исключением: - ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008: п. 6, ст. 63, пп. 1; п.1 ст 90. - постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. 71,73; пп. а-д пп. 393.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Пункт 5.2.1; 5.2.4 СП 4.13130.2013; Выполняется, за исключением: - Пункты 5.2.3, 6.7.10-6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Статья 53, пункт 1,2,3,4; статья 89 , пункт 1-15 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - П. б) пп 16; пп а) п. 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	- Статья 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013.	Не выполняется

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 84, пункт 1 пп 1, 3,6; пункт 2, 3, 7, 9. Выполняется, за исключением: - Пункт 8.1 СП 7.13130.2013; - СП 485.1311500 2020: п.; - ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008: ст. 84, п. 1 пп 2, 4,5; п. 4, 8, 11,12.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84 пункт 1 (1;3); 3;7.; - Пункты 14.4 СП 5.13130.2009; Выполняется, за исключением: ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.52,54,84(1;2;5) - СП484.1311500. 2020 «Системы противопожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные ПП РФ № 1479 от 16.09.2021г. п.: 2.3.5.6-12, 17-18, 27, 29, 30, 32, 60; VIII – 116.	Выполняется