

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» апреля 2026 г.

Регистрационный № 39-08-2026-005473



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание спортивное

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 7 ПО
ТЕННИСУ И НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900772840

ИНН: 3905016235

Место нахождения объекта защиты:

обл. Калининградская, г. Калининград, пр-кт. Московский, д. 169А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.08.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3341

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	20983
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации; система передачи извещений о пожаре; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Расчётная величина пожарного риска составляет $7,2 \cdot 10^{-7}$ (допустимое значение $1 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹), при выполнении следующих дополнительных мероприятий: 1. обеспечить в проёме ограждающей конструкции между помещениями №18 и №19 монтаж противопожарной двери с пределом огнестойкости не менее EI30 (дверь №100 согласно плану цокольного этажа здания, приведённому в приложении №3); 2. обеспечить в проёме ограждающей конструкции между помещениями №22 и №23 монтаж противопожарной двери с пределом огнестойкости не менее EI30 (дверь №99 согласно плану цокольного этажа здания, приведённому в приложении №3); обеспечить открывание обоих полотен двупольных эвакуационных дверей №№ 2, 6, дверей №№8, 24-26, 57, 117, согласно планам соответствующих этажей здания, приведённым в приложении №3, т.е. не допускать фиксацию одного из двух полотен указанных двупольных дверей. Ширина двупольных дверей эвакуационных выходов определяется только через «активные» дверные полотна, ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна учитывать не допускается. Указанные двупольные двери должны быть оснащены устройствами для их самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен</p>		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается		

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 4 ст. 4, ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 4 ст. 4, ст. 29, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 31, ст.ст. 57, 58, ч.ч. 1, 2, 5, 6, 11 ст. 87, табл. 21, 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 6.7.1 СП 2.13130.2020; п.п. 5.6.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 4 ст. 4, ст. 5, п.п. 1-3, 5, 6, 9 ст. 52, ч.ч. 1-3 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	ч. 4 ст. 4, ст. 54, ч. 1, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 56, ст. 62, п.п. 1, 2, 4 ч. 1, ч.ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 3, 5, 7, 8, 12 Требования к оснащению объектов защиты АУП, СПС, СОУЭ; п.п. 4.1-4.4, 4.8 СП 486.1311500.2020;	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	п.п. 6, 7 СП 3.13130.2009; подп. «б», «в» п. 7.2 СП 7.13130.2013; п. 5.2 СП 8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 4 ст. 4, п.п. 1, 2, 3, ст. 59, ч.ч. 1, 2, 4, 7, 8, 9 ст. 82, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020; п. 4.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 5, ст. 60, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 2-5, 8-15, подп. б), д), е), з), к), л), м), н), о) п. 16, п.п. 17, 17_1, 21, 23, 25-28, 30-32, 35, 36, 37, подп. а), б), г) п. 41, п.п. 43, 54, 55, 60, 65, 67, 71, 73, 91, 92, 286, разделы XVIII, XIX ППР РФ	Выполняется