

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» апреля 2026 г.

Регистрационный № 39-08-2026-006758



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Черняховская детская художественная школа имени Марии Тенишевой»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕРНЯХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ МАРИИ ТЕНИШЕВОЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902151338

ИНН: 3914004444

Место нахождения объекта защиты:

обл. Калининградская, р-н. Черняховский, г. Черняховск, ул. Пионерская, д. 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.02.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	222
1.6.	Объем здания, куб. м	4266
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. ПГ в 28 м.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожар риска, проведенная на объекте защ Расч велич пожар риска состав $2,592 \cdot 10^{-7}$ (допустимое знач $1 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹), при усл вып след доп меропр по пожар безопас: 1.Отделить лест клетки от остальных помещ дверями с приспособ для самозакрыв и уплот в притворах согл планам 1-го и 2-го этажей зд, приведённым в прил 3; 2.Отделить лест клетку с коридором от остальных помещ, дверями с приспособ для самозакр и уплот в притворах согл плану мансардного этажа здания, приведённого в прил 3; 3.Искл (не допускать) фиксацию двер полотен двупольных дверей: - из помещ 18 (коридор) в помещ 13 (выстав зал) согл плану 1-го этажа здания, приведённого в прил 3; - из помещ 12 (выставочный зал) в помещение 13 (выставочный зал) согласно плану 1-го этажа здания, приведённого в прил 3; -из помещения 14 (выстав зал) в помещ 13 (выстав зал) согл плану 1-го этажа зд, приведённого в прил 3; Оба дверных полотна указанной двупольной двери дол быть открыв – «актив», т.к. шир эвакуац выхода опред только шир выхода через «активные»дверн полотна, учитывать ширину зафиксир–«пассивного» дверн полотна не допуск. На обоих дверн полотнах указ двупольной двери необход предусм устройства (приспособ) для самозакр, обеспечив последоват их закрыв. 4.Вып монтаж противопожар двери с нормир пределом огнестойкости не менее EI60 в проёме между помещ 9 (лест клетка) и 15 (тамбур) на 1-ом эт зд согл плану 1-го этажа зд, прив в прил 3; 5. Предусмот налич пандуса шир не менее 0,9 м с уклоном не более: 1:12, на пути эвак со сцены в помещ 14 (выставоч зал) согл плану 1-го эт зд, приведённого в прил № 3; 6.Предусмотреть наличие одностор</p>	

огражд с поручнями в лест клетках (лестница 1, 4) согл плану 1-го этажа зд, приведённому в прил 3. Высота указанных огражд должна предусматр не менее 1,2 м.(Запол,если проводился расч пожар риска. В разд указ расч знач пожар риска, а также комплекс вып доп инженерно-технич и организац меропр для обесп допуст знач уровня пожар риска, в том числе переч и тип систем противопожар защиты)

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 31.07.2025)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 31, ст.ст. 57, 58, ч.ч. 1, 2, 5, 6 ст. 87, табл. 21, 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 5, п.п. 1-3, 5, 6, 9 ст. 52, ч.ч. 1-3 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54, ч. 1, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 56, ст.60 ч.1., ст. 62, ч.ч. 6, 7, 9 ст. 83, п.п. 1, 2, 4 ч. 1, ч.ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ(в ред. от 30.07.2025 г)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 1, 2, 3 ст. 59, ч.ч. 1, 2, 4, 7, 8, 9 ст. 82, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч.ч. 1, 3 ст. 5, ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 2-5, 8-15, подп. а), б), д), е), ж), з), к), л), м), н), о) п. 16, п.п. 21-32, 35-37, подп. б), г), 54, 55, 60, 92, 286, разделы XVIII, XIX ППР РФ (в ред. от 30.07.2025г)	Выполняется