


«29» марта 2022 г.

Регистрационный № 40-08-2022-002635



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственное здание строительной техники

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество (некоммерческое) "Вольво Восток"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024000896391

ИНН: 5032048798

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.09.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	17491
1.6.	Объем здания, куб. м	10235
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожаротушения; автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией, противодымная защиты; внутренний противопожарный водопровод	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
	4.3 * 10 <sup>-7</sup> (для производственного здания); 1.7 * 10 <sup>-7</sup> (для АБК)		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	Не проводилась		
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 98; Правила	Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации п. 71, 72; СНиП II-89-80* п. 3.32, таблица 1; СТУ, разработанные ООО "Союзпожаудит" п. 3.6-3.14	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 48, 49; СНиП 2.04.02-84* п. 2.11, 2.14, таблицы 7, 8, п. 7.1, 7.2, 7.6, 8.5, 8.16; СТУ, разработанные ООО "Союзпожаудит" п. 4.1-4.4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 98; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 71, 72; СНиП II-89-80* п. 3.46, 4.47; СТУ, разработанные ООО "Союзпожаудит" п. 3.1-3.5	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таблицы 21-25, ст. 88; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 16е; СНиП 31-03-2001 п. 4.4, 4.6, 6.6, 6.9, 6.10, 7.1, 7.3, 7.4, 7.8; СНиП 21-01-97** п. 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21, 7.27, 7.28, 7.29; СНиП 2.09.04-87 п. 1.6, 1.7, 1.15, таблица 1; СТУ, разработанные ООО "Союзпожаудит" п. 5.1-5.10, 11.1-11.54	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53, 89; СНиП 21-01-97** п. 6.9, 6.11-6.17, 6.23, 6.25-6.28; СНиП 2.09.04-87 п. 1.16, таблица 2, п. 1.17-1.19, таблица 3,	Выполняется

		п. 1.20-1.22, таблица 4, п. 1.24-1.28; СТУ, разработанные ООО "Союзпожаудит" п. 6.1-6.8	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 76, 90, 97; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 17; СНиП 21-01-97** п. 8.2, 8.3, 8.7, 8.13, 8.14; СТУ, разработанные ООО "Союзпожаудит" п. 7.1, 7.2	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54, 83, 86; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 50; СНиП 41-01-2003 п. 7.2.6-7.2.8, 7.2.11, 7.2.16, 7.10.5, 7.11.1, 7.11.4, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7; НПБ 88-2001 п. 3.1-3.5, 4.1-4.19, 4.27-4.42, 4.50-4.68, 12.13-12.25, 12.27, 12.28, 12.41-12.43, 12.45-12.72, 13.1-13.4, 14.1-14.9, 15.1, 15.2; Специальные технические условия, разработанные на объект ООО "Союзпожаудит" п. 4.1-4.4, 9.1-9.3, 10.1-10.6, 12.1; НПБ 104-03 п. 1.1-1.9, 2.1, 3.1; СНиП 2.04.02-84* п. 2.11, 2.14, таблицы 7, 8, п. 7.1, 7.2, 7.6, 8.5, 8.16; СНиП 2.04.01-85* п. 4.5, 6.1, таблицы 2, 3, 6.3, 6.6, 6.8, 6.10, 6.13, 6.14	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 59, 88; НПБ -88-2001 п. 13.1-13.4, 14.1-14.9, 15.1, 15.2; СНиП 41-01-2003 п. 12.4, 12.5	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5, 6, 48, 63; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3-5, 10-19, 23-29, 32, 41-44, 48-50, 56, 60, 65, 71-73, 79, 121-134, 286-294, 337-342, 354-367, 392, 393, 395-410	Выполняется