

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» апреля 2022 г.

Регистрационный № 40-08-2022-003464



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торговый центр

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ООО "Инвеско"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1064027050966

ИНН: 4027073998

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.06.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	676
1.6.	Объем здания, куб. м	1863
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ДН пониженная пожаро-опасность

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации, автоматическая установка пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией, система дымоудаления, наружный противопожарный водопровод	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69; свод правил СП 4.13130 таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности" ст. 69; свод правил СП 8.13130 п. 5.3 таблица 1, п. 8.4-8.10	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69; свод правил СП 4.13130 п. 8.3, 8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 30, 31, 35-37, 39, 40, 58, 87, 88, 137, 138; свод правил СП 2.13130 п. 5.2.1, 5.2.5, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7 таблица 6.11	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, 89; свод правил СП 1.13130 п. 4.2.1-4.2.3, 4.3.5-4.2.7, 4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.8, 4.4.12, 7.1.1-7.1.6, 7.1.11, 7.1.13-7.1.15, 7.1.20, 7.2.2-7.2.6, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90; свод правил СП 4.13130 п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.8	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, 84, 86, 91, 103, 104, 106, 107, 127, 128; своды правил СП 5.13130 п. 5.1.1, 5.1.4, 5.1.12-5.1.14, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.12, 5.2.15, 5.2.23, 5.4.1-5.4.3, 5.7.1, 5.7.7, 5.7.10, 5.7.15, 5.7.21, 5.7.24-5.7.27, 5.8.1, 5.8.2, 5.10.1-5.10.4, 5.10.10,	Выполняется

		5.10.14-5.10.17, 13.1.1, 13.1.4, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1-13.3.4, 13.5.1-13.5.3, 13.5.5, 13.3.6-13.3.8, 13.3.14, 13.3.16, 13.4.1, 13.6.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.1-13.14.6, 13.14.10, 13.14.12, 13.15.1, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.14, 13.15.15, 13.15.20; СП 7.13130 п. 6.2, 6.4-6.6, 6.8-6.12, 6.14, 6.22, 7.1-7.3, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.14, 7.17, 7.20, 7.22, 8.1, 8.5, 8.7, 8.8; СП 8.13130 п. 5.2 таблица 2, 8.4, 8.6-8.8; СП 10.13130 п. 4.1.3, таблица 1, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13; ТУ АУП ТРВ	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69; своды правил СП 6.13130 п. 4.1-4.15, СП 5.13130 п. 14.1-14.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3-5, 11-16, 23-27, 29, 32, 35-37, 41-43, 60, 392, 393, 395, 397, 400, приложение 1	Выполняется