Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«08» июля 2022 г.
Регистрационный № 40-08-2022-009130

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание общественного назначения
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Калуга-XXI век"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1034004406347 ИНН: 4027059841

Место нахождения объекта защиты:
248001, обл Калужская, г Калуга, ул Кирова, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
26.12.2019
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1748

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	63620
1.7.	Количество этажей	7
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПТ (огнетушащее вещество - тонкораспыленная вода), АПС, СОУЭ 3 типа, внутренний и наружный противопожарные водопроводы, система противодымной защиты

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчёт пожарного риска не проводился

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможность причинения ущерба имуществу третьих лиц от пожара в здании общественного назначения по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.2 исключена в связи с соблюдением противопожарных разрывов до существующих зданий

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.69), СП 4.13130.2013	Выполняется

	зданиями и сооружениями	(табл.1)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.68), СП 8.13130.2009 (п.5.3, табл.1, п.п.8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.90), СП 4.13130.2013 (п.п.8.2, 8.6-8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.ст.30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 58, 87, 88, 137, 138), СП 2.13130 (п.п.5.2.1, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.7, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7, табл.6.9, п.п.6.7.9, 6.7.11, 6.7.19)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.89), СП 1.13130.2009 (п.п.4.2.1-4.2.7, 4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 7.1.1-7.1.6, 7.1.9, 7.1.11, 7.1.14, 7.1.15, 7.1.20, 7.1.22, 7.5.1, 8.1.1-8.1.5, 8.1.9, 8.1.11- 8.1.13, 8.1.15, 8.1.19, 8.1.21, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.7)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.90), СП 4.13130.2013 (п.п.7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.9, 7.14, 8.3, 8.6, 8.8)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.ст.83, 84, 86, 91, 103, 106, 107, 127, 128), СП 5.13130.2009 (п.п.5.1.1, 5.1.4, 5.1.12, 5.1.14, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.12, 5.2.15, 5.2.23, 5.4.1-5.4.3, 5.7.1, 5.7.7, 5.7.10, 5.7.15, 5.7.21, 5.7.24- 5.7.27, 5.8.1, 5.8.2, 5.10.1- 5.10.4, 5.10.10, 5.10.14 -5.10.17, 13.1.1, 13.1.10, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.8, 13.3.18, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.1-13.14.6, 13.14.10, 13.15.1-13.15.4, 13.15.7, 13.15.12,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		13.15.14, 13.15.15, 13.15.20, 14.1-14.3, 15.1, 16.1, 17.1- 17.4), СП 7.13130.2013 (п.п.6.2, 6.4, 6.6-6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.22, 7.1, 7.2, 7.3, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.14, 7.17, 7.20, 7.22, 8.1, 8.5, 8.7, 8.8), СП 8.13130.2009 (п.5.2, табл.2, п.п.8.4, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10), СП 10.13130.2009 (п.4.1.1, табл. 1, п.п.4.1.8, 4.1.10, 4.1.13-4.1.14, 4.2), СТО (стандарт организации) на АУПТ	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.83), СП 6.13130 (п.п.4.1-4.15), СП 5.13130.2009 (п.п.14.1-14.6)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (п.п.3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 60, 392, 393, 395, 397, 400, прил.1)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.