Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» июля 2022 г.
Регистрационный № 40-08-2022-009850

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Магазин "Верный"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1127746172080 ИНН: 7729705354

Место нахождения объекта защиты:
248010, обл Калужская, г Калуга, ул Социалистическая, Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
23.06.2014
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2717
1.6.	Объем здания, куб. м	8809
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (аналоговая), СОУЭ (2-го типа)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Ширину эвакуационных путей и выходов предусмотреть не менее установленных прилагаемым расчетом по оценке пожарного риска. Количество одновременно находящихся в здании Объекта людей не должно превышать значения, установленного прилагаемым расчетом по оценке пожарного риска. Устройство и количество эвакуационных выходов должно соответствовать установленному прилагаемым расчетом по оценке пожарного риска. Выполнить аварийное освещение на путях эвакуации людей. Все двери помещений 2-го этажа, выходящие на пути эвакуации, в коридор, должны иметь приборы самозакрывания (доводчики). Двери выхода в лестничную клетку 2-го этажа (офисы, детская студия танца) в центральном корпусе предусмотреть противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости EI30). Заменить дверь выхода в лестничную клетку 2-го этажа (офисы) в центральном корпусе размерами (в свету) не менее 1,9х0,9 м. Установить противопожарную 2-го типа с размерами в свету не менее 1,9х1,0 м дверь выхода с лестничной клетки на 1-й этаж в центральном корпусе.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
5000000 рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130 (п.4.1, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.14, п.4.16)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 (п.4.1-4.6)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130 (п.8.1(б), п.8.6, п.8.8, п.8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 (п. 6.7.1)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 (п.4.2.1, п.4.2.5, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.3.1- п.4.3.7)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130 (п.7.1, п.8.1(б), п.8.6, п.8.8, п.8.9), СП 1.13130.2020 (п.4.2.1, п.4.2.5, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.3.1-п.4.3.7)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130 (п.13.1.1, п.13.3.1, п.13.3.2, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.8, п.13.3.12, п.13.4.1, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.4, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.8, п.13.14.9), СП 3.13130 (п.3.1-3.5, п.4.1-4.8, п.5.1-5.5), СП 8.13130.2020 (п.4.1-4.5)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	СП 7.13130 (п.6.2, п.6.10, п.6.23, п.6.24, п.7.1)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (все пункты), Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (приказ МЧС России от 12.12.2007 №645, все пункты), Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ (все пункты), ГОСТ 12.1.004-91 (все пункты)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.