

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» июля 2022 г.

Регистрационный № 40-08-2022-010303



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Магазин "Русские гвозди"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестстрой"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1134027001987

ИНН: 4027114203

Место нахождения объекта защиты:

248018, обл Калужская, г Калуга, ш Грабцевское, Здание 4б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.07.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1870
1.6.	Объем здания, куб. м	28000
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ (3-го типа), автоматическая установка водяного пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод (совмещенный с автоматической установкой водяного пожаротушения), наружная городская водопроводная сеть с пожарными гидрантам						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Ширину эвакуационных путей и выходов предусмотреть не менее установленных прилагаемым расчетом по оценке пожарного риска. Количество одновременно находящихся в здании Объекта людей не должно превышать значения, установленного прилагаемым расчетом по оценке пожарного риска. Устройство и количество эвакуационных выходов должно соответствовать установленному прилагаемым расчетом по оценке пожарного риска. При размещении приборов отопления на высоте менее 2,2 м от пола площадок в эвакуационных лестничных клетках предусмотреть ограждения для предотвращения травмирования людей. При размещении в складе общего назначения в подвальном этаже ГЖ и ЛВЖ защиту зоны хранения ГЖ и ЛВЖ выполнить автоматической установкой порошкового пожаротушения с пожарными извещателями пламени. Зона хранения ГЖ и ЛВЖ содержать предупреждающую надпись согласно ГОСТ Р 12.4.026.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">В связи с соблюдением противопожарного режима возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключается.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130 (п.4.3)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 (п.п.5.2, 6.3, 8.4, 8.6)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130 (п.п.8.1, 8.6, 8.8), Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.90)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 (п.п.5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.2, 6.7.1)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.ст.53, 89), СП 1.13130.2009 (п.п.4.2.6, 4.2.7, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.10, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.7, 7.1.11, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.5)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.90)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 (разделы 5.1.2, 5.1.4, 5.2, 5.10.1, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.13, 13.14, 14, 15, 16), СП 3.13130 (п.п.3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, раздел 7 табл.2), СП 7.13130 (все пункты), СП 10.13130.2009 (п.п.4.1.1, 4.1.5, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16)	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 (раздел 14)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (п.п.2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60,103,104,107, 286, 288, 293, разделы XVIII, XIX), Нормы пожарной безопасности «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806, все пункты), Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.ст.4, 5, 6, 79)</p>	Выполняется