## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Калужской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«07» ноября 2022 г. Регистрационный № 40-08-2022-015449



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание учебного корпуса

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГБПОУ Калужской области "Калужский областной музыкальный колледж им. С.И.

## Танеева"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024001201168

<u>01201168</u> ИНН: <u>4027020890</u>

Место нахождения объекта защиты:

248000, обл Калужская, г Калуга, ул Кутузова, Дом 24

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

## 01.09.1900

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	13	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	913	

1.6.	Объем здания, куб. м			4076	
1.7.	Количество этажей		2		
<b>-</b>	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет	
1.9.	складского назначения) Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	Систем	иа пожарной	
	системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, внупротивопожарные водопрон	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	сигнализации	и ВЭРС- ПК, ВПТ- тушители	
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенн	ая на объект	ге защиты	
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
		не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)  не проводилась				
4.		ении мероприятий по		-	
	безопасности, выполнен	-	обеспечива	<u>гься на объекте</u>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Защиты Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов пасности, ей, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП.4.13130.2013 П.	4.3, табл. 1	Выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 п.:	5.2, табл.2	Выполняется	

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.5.6.2; 5.6.4 СП 2.13130.2012 пп. 5.2.3; 5.2.5	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 4.13130.2009 пп 4.1.3.;4.2.1;4.2.3; 4.2.4;4.2.5;4.2.6;4.2.7; 4.3.4;4.4.1;4.4.2;4.4.4; 4.4.6;4.4.7;8.2.1;8.2.2; 8.2.3;8.2.4; 8.2.5;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009 п.4.3;4.4;4.17;4.19; 5.6.2;5.6.4;	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2013 пп.3.3;3.4;3.5;4.1;4.2; 4.4;4.8;5.1;5.3;5.4;5.5; табл. 1; табл. 2 СП 5.13130.2009 пп. 13.1.11;13.1.12; 1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 пп. 13.2.1;13.2.2;13.3.2 13.3.3;13.3.6;13.3.12; 13.3.13;13.4.1;13.13.1; 13.13.3;13.14.1;13.14.213 ,14.4;13.14.5;13.14.6 13.14.7;13.14.9;13.14.10 13.14.11;13.14.12; 13.14.13; 13.15.2;13.15.3;13.15.4; 13.15.12; 14.1; 15.	Выполняется

4.9.	Организационно-	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ п.2.3,	Выполняется
	технические мероприятия	п.3.1, п.3.3, п.3.6, п.4 ППР№390 от	
	по обеспечению пожарной	25.04.2012	
	безопасности объекта	п.2,п.3,п.4,п.6,п.7,п.12,п. 14,п.21,	
	защиты и	п.23, п.30, п.3235, п.63, п.70,	
	противопожарный режим	п.102-105, п.460-462, п.467-468,	
		п.474-475, п.478, п.480	