

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» марта 2023 г.

Регистрационный № 40-08-2023-003067



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание служебно- эксплуатационного бока (СЭБ)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПХГ"

Филиал Касимовское управление подземного хранения газа

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1075003001820

ИНН: 5003065767

Место нахождения объекта защиты:

обл Калужская, г Калуга, д Мстихино

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.03.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4 Здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	954
1.6.	Объем здания, куб. м	3768

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Помещения корпуса оборудованы системой аналоговой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре: Контроллер линии связи С2000-КДЛ-2 шт; Пульт контроля С2000М-1 шт; Блок индикации С2000-БИ-1 шт; Блок реле С2000-СП1-1 шт; Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ-1 шт; Извещатель дымовой адресный ДИП-34А-105 шт; Извещатель ручной адресный ИПР513-3А-13 шт; Блок изолирующий БРИЗ-4 шт; Блок питания РИП-12-1 шт; Звуковой оповещатель ПКИ-1 (Иволга)-24 шт; Световое табло "ВЫХОД" НБО-12В-02-16 шт;. Наружное пожаротушение предусмотрено от кольцевой наружной сети от 3-х пожарных гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение не менее 30 л/с.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Не проводилась		

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Ущерб третьим лицам от пожара отсутствует			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123-ФЗ ст. 69 ППР в РФ п. 74 СП4.13130.2013п. 4.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123-ФЗ ст. 62, 99, 126,127 ППР в РФ п. 55, 56 СП 8.13130.2020 п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 11.5, 11.6, 11.7	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ№ 123-ФЗ ст. 98 ППР в РФ п. 75, 76, 248, 249 СП 4.13130.2013 п. 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123-ФЗ ст. 28, 30, 31, 80, 87, 137 ППР в РФ п. 23(д), 37.1 СП 2.13130.2020 п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20, раздел 6, 6.1.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123-ФЗ табл. 3,табл. 28 ППР в РФ п. 23(д), 37 СП 1.13130.2020 п. 4.1.2, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.12, 4.4.1,	Выполняется

		4.4.2, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15 ГОСТ Р 12.04.026-2015 п. 4.4, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.3.1, 6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.3.8, 6.3.3.9, 6.3.4.1, 6.4.4, 6.4.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123-ФЗ ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.13	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123-ФЗ ст. 62, 86, 91, 99, 113, 126, 128, ч. 1 ст. 129 ППР в РФ п. 55, 56, 60 СП 10.13130.2009 п. 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.16 СП 7.13130.2013 п. 8.1, 8.2, 8.5, 8.8 СП 5.13130.2009 п. 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.15, 9.3.1, 9.3.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.4.4, 12.4.5, 12.4.6, 13.1.1, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.3.13, 13.3.17, 13.3.18, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.5, 13.15.7, 13.15.9, 13.15.10, 13.15.11, 13.15.12, СП 5.13130. 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 13.15.16, 13.15.18, 13.15.19, 13.15.20, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.8, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, А.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4,	Выполняется

		4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3 ОСТ Р 51844-2009 п. 4.1.1, 4.2, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.16, ГОСТ Р 53278-2009 п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ № 123-ФЗ ч. 4 ст. 82, 10 ст. 84 СП 5.13130.2009 п. 12.2.1, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 6.24, 7.20, 7.22	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ № 69-ФЗ ст. 21, 25 ППР в РФ п. 7, 12, 21, 24, 32, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 59, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 77, 80, 80_2, 80_3, 80_4, 80_5, 339, 340, 344, 348, 463, 464, 465, 466, 467, 471, 472, 480, 486 СП 9.13130.2009 п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.19, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.30, 4.1.31, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.21, 4.5.1, 4.5.4, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.6 ПБ «Обучение мерам ПБ...» п. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55	Выполняется