Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«10» апреля 2023 г.
Регистрационный № 40-08-2023-005512

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Частный пансионат
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Макарова Мария Викторовна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 321402700054216 ИНН: 402810649729

Место нахождения объекта защиты:
248018, обл Калужская, г Калуга, пер Баррикад, Дом 2А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
07.12.2011
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	448

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	5152
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3 типа, внутренний, наружный п/п водопроводы, естественное проветривание в здании
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчёт пожарного риска не проводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможность причинения ущерба имуществу третьих лиц от пожара в здании частного пансионата для пожилых по адресу: г. Калуга, пер.Баррикад, д.2а исключена в связи с соблюдением противопожарных разрывов до существующих зданий.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ№123 ст.69 СП 4.13130.2013 табл.1	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ф3№123 ст.68 СП 8.13130.2020 п. 5.1, табл.2, п. 8.8,п.8.9п.,8.10, п.8.12.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ф3№123 ст.90 СП 4.13130.2013 -п.8.1 п.8.6-8.10	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ф3№123- ст.ЗО,31,35,36,37,39,40,58,87,88,137, 138 СП2.13130.2020 - п.5.2.7,п.5.3.3,п.5.4.3,п.5.4.16, п.5.4.20.п.6.5.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ф3№123-ст.89 СП 1.13130.2020 - п.4.2.2, п.4.2.7, п.4 2.9, п.4.2.11 п.4.2.16, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п.4.2.22, п.4.2.24, п. 4.3.2, п.4.3.3, п. 4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, и.4.4.4, п. 4.4.9, п. 4.4.11, п.4.4.12, п.5.3.8, п. 5.3.9, п.5.3.10; п.5.3.11.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ф3№123 -ст.90 СП 4.13130.2013 - п.7.14, п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ф3№123- ст.83,84,86,91,103, 106,107,127,128 СП 484.1311500.2020 - п.6.1.1, п.6.1.3, п.6.1.4, п.6.1.5, п.6.1.6, п.6.2.1, п.6.2.11, п.6.4.1, п.6.4.5, п.6.6.1, п.6.6.16, п.6.6.32, п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.1.13, п.7.2.1 СП 7.13130.2013 -п.6.9, п.6.10, п.6.13, п.6.14, п.6.15, п.6.22, п.8.5 СП 8.13130.2020 -п. 5.1, табл.2, п. 8.8,п.8.9п.,8.10, п.8.12. СП 10.13130.2020- п.7.6, табл.7.1, табл. 7.3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Ф3№123 ст.83 СП 6.13130.2012 п.4.1-4.15 СП 484.1311500.2020 п. 7.1, п.7.2	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.3, п.4, п.5, п.6, п.9, п.10, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.29, п.32, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п.50 п.52, п.54, п.60, п.392, п.393,394, п.395, п.397, п.400. приложение 1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.