Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«19» апреля 2023 г.
Регистрационный № 40-08-2023-005569

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Производственное предприятие
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Габриэль-Хеми-Рус-2"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5087746479211 ИНН: 7729613921

Место нахождения объекта защиты:
обл Калужская, р-н Боровский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
03.11.2017
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1613
1.6.	Объем здания, куб. м	25897
1.7.	Количество этажей	1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПТ, АПС, СОУЭ-2 типа, ДУ, наружный и внутренний противопожарный водопровод

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска проведён ООО "ГорПожСервис". Расчетная величина индивидуального пожарного риска составляет: АБК - 2,79*10-8; Производственный цех - 5,126*10-8; Склад - 1,258*10-7, что меньше нормативного значения 1.10-6 и соответствует требуемым значениям

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможность причинения ущерба имуществу третьих лиц от пожара в здании ООО "Габриэль-Хеми-Рус-2" по адресу: Калужская область, Боровский район, Индустриальный парк "Ворсино", 7-й Восточный проезд, владение 4, исключена в связи с соблюдением противопожарных разрывов до рядом расположенных объектов

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	ст.69 ФЗ-123; табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.69 ФЗ-123; п.5.3, табл.1, п.8.4, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9, п.8.10 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.69 ФЗ-123; СП 4.13130.2013 с изм. п.8.2, 8.3, 8.7, 8.9 отступления от п.8.6 и 8.8 обосновано разработанным планом пожаротушения	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 ст.30, 35, 36, 37, 39, 40, 58, 87, 88, 137, 138; СП 2.13130.2012 п.5.2.1, п.5.2.5, п.5.2.7, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.4.1, п.5.4.3, п.5.4.4, п.5.4.16, п.5.4.18, п.5.4.20, п.6.1.1 п.6.2.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.88, 89 ФЗ-123; СП 1.13130.2009 п.4.2.1-4.2.3, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.5, п.4.4.1, п.4.4.3, п.4.4.2, п.4.4.1-4.4.8, 4.4.12 п.8.1.11, п.8.1.14, п.9.2.7, 9.2.8, 9.3.1; Отступление от 4.2.5, п.4.3.4, п.8.1.5 обосновано проведенным расчетом пожарных рисков, СТУ разработанное ООО "Горпожсервис"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ-123; СП 4.13130.2013 с изм. п.8.2, 8.3, 8.7, 8.9 отступления от п.8.6 и 8.8 обосновано разработанным планом пожаротушения	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.83, 84 86, 91, 103, 104, 106, 107, 127, 128 ФЗ-123; СП 5.13130.2009 п.5.1.1, п.5.1.4, п.5.1.12-5.1.14, п.5.1.18. п.5.1.19, п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.12, п.5.2.15, п.5.2.23, п.5.7.1, п.5.7.7, п.5.7.10, п.5.7.15, п.5.7.24-5.7.27, п.5.8.1-5.8.2, п.5.10.1-5.10.4, п.5.10.10, п.5.10.14-5.10.17. п.13.1.1, п.13.1.4, п.13.2.1, п.13.2.2, п.13.31-13.3.4,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	водопроводы)	п.13.2.1, п.13.2.2, п.13.3.1-13.3.4, п.13.5.1-13.5.3, п.13.5.5, п.13.3.6-13.3.8, п.13.3.14, п.13.3.16, п.13.4.1, п.13.6.1, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.14.1-13.14.6, п.13.14.10-13.14.12, п.13.15.1, п.13.15.4, п13.15.12, п.13.15.14, п.13.15.15, п.13.15.20. Отступление от п.6 табл.А.4 прил.А СП 5.13130.2009 и отступление от п.6.3.18 СП 4.13130.2013 обосновано проведенными расчетом пожарных рисков. (СТУ разработанное ООО "Горпожсервис"для складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.). СП 7.13130.2013 п.6.2, п.6.4, п.6.5, п.6.6, п.6.8 п.6.9, п.6.10, п.6.11, п.6.14, п.6.22, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.8, п.7.9, п.7.11, п.7.12, п.7.17, п.7.20, п.7.22, п.8.1, п.8.5, п.8.7, п.8.8; СП 8.13130.2009 п.5.2, табл.3, п.8.4, п.8.6 п.8.7, п.8.8; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, табл.2, п.4.1.8, п.4.1.10, п.4.1.13	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.69 ФЗ-123; СП 6.13130.2012 п.4.1-4.15; СП 5.13130.2009 п.14.1-14.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3, п.4, п.5, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.29, п.32,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарный режим	п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п.51, п.54, п.56, п.60, п.392, п.393, п.395, п.397, п.400, приложение 1, приложение 2	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.