

«06» июня 2023 г.

Регистрационный № 40-08-2023-009064



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-
ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700000679

ИНН: 7701285928

Место нахождения объекта защиты:

обл Калужская, р-н Малоярославецкий, д Верховье

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.1995

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	109
1.6.	Объем здания, куб. м	439
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	АН повышенная взрывопожароопасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		СПС, СОУЭ, АУПТ, ПГ
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
На основании собственной оценки возможный ущерб составит 50000 рублей			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 156.13130.2014. п. 7.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62,68 (1-4)123-ФЗ. п.4.1 4.2 10.1 10.3-10.5 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст 63 90 123- ФЗ: 8.6. 8.7, 8.9 СП 4.13130.20013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	ст. 87, 88 123-ФЗ; п. 4.5, 5.2.3, 5.2.4. 5.2.7, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.4,5.4.7, 5.4.18,	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	6.7.1 СП 2.13130.2020; п.6.9, 6.19, 6.20, 7.30, 7.36, 7.37, 7.39 СП 156.13130.2014	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст 89, 123-ФЗ; п.4.1.1-4.1.6; 4.2.1. 4.2.3-4.2.5; 4.2.7;4.2.9;18; 4.2.19; 4.2.22; 4.3.1-4.3.8; 4.3.12;7.1.4;7.1.6;7.6.2-7.6.7; 7.7.3 СП 1.13130.2020 п.6.18 сп 156.13130.2014: 4.1.1-4.1.3; 4.1.6-4.1.13; 4.1.20-4.1.38; 4.3.11-4.3.13 СП 9.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 123-ФЗ; п. 7.1 СП 4.13130.2013; 6.35: 6.36 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст 83, 84, 91,103, 104, 111,113 123-ФЗ; разд 13, 16-17 СП 5.13130.2009; п. 3.1-3.5; 4.1-4.8;5.1-5.5; разд 6, 7 СП 3.13130.2009; п.4.1-4.14 СП 6.13130.2013: п.6.34, 6.37-6.39 сп 156.13130.2014	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 13.14.6-13.14.11, разд 14 и 15 СП 5.13130.2009; п. 6.5, 6.12, 6.13, 7.8, 7.14-7.17. 7.22, 7.24, 7.25 , 7.26, 7.28, 7.32 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	2;3;4;10-16;23-29;32;35-37;54;56;60; 65-67;71;73;103;107;108;112;121-123;125;128;130;131;373;375-377;379;	Выполняется

безопасности объекта защиты и противопожарный режим	380;382-386;387-393 ППР в РФ	
---	------------------------------	--