Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» августа 2023 г.
Регистрационный № 40-08-2023-013460

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание банка
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АО "ФОРА-БАНК"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739553764 ИНН: 7704113772

Место нахождения объекта защиты:
248001, обл Калужская, г Калуга, ул Кирова, Дом 63

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
04.08.2011
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	395

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	3160
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС СОУЭ впв
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
ученное в результате проведения расчетов максимальное значение величины индивидуального пожарного риска арендуемого Заказчиком нежилого помещения Дополнительного офиса № 6 Филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 63 составляет 2,592 • 10’7, что не превышает нормативного значения ст. 79 ФЗ № 123), в том числе при следующих решениях по обеспечению противопожарной защиты: • Не обеспечена ширина эвакуационного выхода операционного зала 1,2 м (фактически 0,69 м) (п. п. 4.2.19 СП 1.13130.2020). • Не обеспечено открывание двери эвакуационного выхода операционного зала по направлению выхода из здания (п. 4.2.22 СП 1.13130.2020). • Не обеспечена ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке не менее 1,2 м (фактически 0,83 м) (п. п. 4.4.1 СП 1.13130.2020). • Допущено устройство криволинейной лестницы со ступенями различной проступи на путях эвакуации (п. 4.3.6 СП 1.13130.2020).при обязательном выполнении следующих дополнительных мероприятий: - двери эвакуационных выходов из помещений первого этажа, выходящих на пути эвакуации (кроме санузлов, кладовых и технических помещений), оборудовать доводчиками и уплотнением в притворах.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>**	

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 98 ФЗ № 123; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. п. 71; 72; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение № 1, п. 1, табл. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 2.11; 2.14 табл. 7; 8; п. 7.1; 7.2; 7.6; 8.5; 8.16. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. п. 48; 49.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 98 Ф3№ 123; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. п. 71; 72; СНиП 2.07.61-89* «Градостроительство. Планировка	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		и застройка городских и сельских поселений» приложение № 1, п. 2	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Табл. 21; 22; 23; 24; 25; 88 ФЗ № 123; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 16(е); СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» п. п. 1.6; 1.7; 1.15 табл. 1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53, 89 ФЗ № 123; СНиП 21-01-97** п. 6.9; 6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15; 6.16; 6.17; 6.23; 6.25; 6.26; 6.27; 6.28; СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» п. п. 1.16 табл.2; 1.17; 1.18; 1.19 табл. 3; 1.20; 1.21; 1.22 табл. 4; 1.24; 1.25; 1.26; 1.27; 1.28.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 76; 90; 97 ФЗ№123; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 17; СНиП 21-01-97**п. п. 8.2; 8.3; 8.7; 8.13; 8.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 54 ФЗ № 123; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 12.13; 12.14; 12.15; 12.16; 12.17; 12.18; 12.19; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.24; 12.25; 12.27; 12.28; 12.41; 12.42; 12.43; 12.45; 12.46; 12.47; 12.48; 12.49; 12.50; 12.51; 12.52; 12.53; 12.54; 12.55; 12.56; 12.57; 12.58; 12.59; 12.60; 12.61; 12.62; 12.63;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		12.64; 12.65; 12.67; 12.68; 12.69; 12.70; 12.71; 12.72; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.6; 14.7; 14.8; 14.9; 15.1; 15.2. Ст. 54 ФЗ № 123; НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» п. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 2.1; 3.1.НиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 2.11; 2.14 табл. 7; 8; п. 7.1; 7.2; 7.6; 8.5; 8.16. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. п. 48; 49.Ст. 86 ФЗ № 123; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п. 4.5; 6.1 табл. 2; 3; п. 6.3; 6.6; 6.8; 6.10; 6.13; 6.14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 50.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ст. 59; 88ФЗ№ 123; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.6; 14.7; 14.8; 14.9; 15.1; 15.2. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 12.4; 12.5.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Ст. 5; 6; 48; 63 ФЗ № 123; Правила противопожарного режима в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»: п. п. 3; 4; 5; 10; И; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 32; 41; 42; 43; 44; 48; 49; 50; 56; 60; 65; 71; 72; 73; 79; 392; 393; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.