Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» октября 2023 г.
Регистрационный № 40-08-2023-016882

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Учебный корпус
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024001195151 ИНН: 4027023250

Место нахождения объекта защиты:
248000, обл Калужская, г Калуга, ул Кутузова, Дом 26

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.09.1971
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1305
1.6.	Объем здания, куб. м	12447

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание учебного корпуса оборудуется автоматической установкой пожарной сигнализации кроме помещений с мокрыми процессами. Лестничные клетки и выходы из здания оборудуются ручными пожарными извещателями. Объект оснащен системой общеобменной вентиляции, системой оповещения людей о пожаре 2-го типа.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарных рисков не требуется			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ № 123-ФЗ п. 65 ППР в РФ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, 99, 126, ст.127 ФЗ № 123-ФЗ п. 48, 49 ППР в РФ п. 4.1, 4.2 ,4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 98 ФЗ № 123-ФЗ п. 71, 72 ППР в РФ п. 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, п. 8.13 СП4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 28, 30, 31, 80, 87, ст. 137 ФЗ № 123-ФЗ п. 16(д,е), п. 23 ППР в РФ п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20, раздел 6 п. 6.1.1 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	таблица 28 ,таблица 3 ФЗ № 123-ФЗ п. 16(г,ж,к), п. 28 ППР в РФ п. 4.1.2, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2 ,4.3.3, 4.3.4, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 8.1.7, 8.1.8, 8.2.1, 8.2.2 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15 СП 1.13130.2020 п. 4.4, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.1 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 6.2.8, 6.3.3.1, 6.3.3.4 6.3.3.5, 6.3.3.8, 6.3.3.9 6.3.4.1, 6.4.4, 6.4.5 ГОСТ Р 12.04.026-2015 п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 ГОСТР 12.2.143-2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	ст. 62, 86, 91, 99, 126, 128, ч. 1 ст. 129 ФЗ № 123-ФЗ п. 48, 55, 56 ППР	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	в РФ п. 6.1.10, 6.1.19 СП 7.13130.2013 п. 4.3, 4.4, Таб. 1, Таб. 3 СП 486.131500.2020 п. 5.13, 5.14, 5.15, 5.19, 5.21, 5.13, 6.1.5, 6.1.6, Прил. А, 6.2.2, 6.2.6, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34, 7.2.1, СП 484.131500.2020 п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, п. 4.7, 4.8, 5.1, 5.3 СП 3.13130.2009 п. 4.1.1, 4.2, 5.2, 5.4 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 5.10, 5.11, 5.12, 5.16 ГОСТ Р 51844-2009 п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 ГОСТ Р 53278-2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 4 ст. 82, ч. 10 ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ п. 7.1.2, 7.1.3, 7.1.13, СП 484.131500.2020 п. 6.24, 7.20, 7.22 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 21, 25 ФЗ № 69-ФЗ п. 2, 3, 5, 9, 10, 12,13, 17, 24, 30, 32, 35, 36, 40, 54, 55, 56, 60, 67, 68, 69, 73, 286, 293, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 409, 413 ППР в РФ п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12 4.1.19, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.25, 4.1.26	Выполняется