Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» декабря 2023 г.
Регистрационный № 40-08-2023-022963

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью "Архбум тиссью групп"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Архбум тиссью групп"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1124025009624 ИНН: 4003033530

Место нахождения объекта защиты:
249020, обл Калужская, р-н Боровский, д Добрино, проезд 6-й Восточный, Здание 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
18.01.2023
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	25
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	13608
1.6.	Объем здания, куб. м	1150963
1.7.	Количество этажей	5

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПТ, АПС, СОУЭ 2-типа, ДУ, наружный и внутренний противопожарный водопроводы

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска проведен ООО "ТПК "Вектор Безопасности". Расчетная величина индивидуального пожарного риска составляет: 9,81817*10-07; что меньше нормативного значения 1.10-6 и соответствует требуемым значениям

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможность причинения ущерба имуществу третьих лиц от пожара в здании ООО "Архбум тиссью групп" по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Добрино, проезд 6-й Восточный, здание 8 исключена в связи с соблюдением противопожарных разрывов до рядом расположенных объектов

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 ФЗ-123; разд.4 табл.3 СП 4.13130.2013	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.69 ФЗ-123; п.5.3, табл.3, п.п.8.5, 8.8-8.10, 8.12 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.69 ФЗ-123; п.п.8.2.1-8.2.3, 8.2.5-8.2.7; отступление от п.8.2.5 обосновано положением СТУ и разработанным планом пожаротушения	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.30, 31, 35-37, 39, 40, 58, 87, 88, 137, 138 ФЗ-123; п.п.5.3.1, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.16, 5.4.18, п.6.1.1 табл.6.1 СП 2.13130.2020; отступления от п.5.4.4, 5.4.16, 6.1.1 обосновано положениями СТУ и расчетами рисков	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.88-89 ФЗ-123; п.п.4.2.7-4.2.8, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3-4.3.7, 4.4.1-4.4.2, 4.4.7-4.4.9, 4.4.11, 4.4.15-4.4.16, 8.2.1-8.2.5, 8.2.7-8.2.8, 8.2.11-8.2.12 СП 1.13130.2020; отступления от п.4.2.5, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.22, 4.4.7 обосновано проведенными расчетами пожарных рисков и СТУ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ-123; п.п.7.1-7.3, 7.10, 7.12-7.14, 7.16, 8.1.1, 8.1.3-8.1.4, 8.1.6, 8.1.14, 8.2.1-8.2.2 СП 4.13130.2013; отступления от п.7.3, 8.2.5 обосновано положениями СТУ и разработанным планом пожаротушения	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.83-84, 86, 91, 103-104, 106-107, 127-128 ФЗ-123; п.п.6.2.1-6.2.2, 6.2.11, 6.4.1-6.4.2, 6.5.4, 6.6.16 табл.1, 6.6.15 табл.1 6.6.21, 7.1.3, 7.1.7, 7.1.13, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1 СП 484.131500.2020; табл.6.1, табл.6.2, п.п.6.1.13-6.1.15, 6.2.1-6.2.2, 6.2.11, 6.2.16, 6.2.21, 6.7.1.2, 6.7.1.9, 6.7.1.15, 6.7.1.45, 6.7.1.9, 6.7.1.15, 6.7.1.45, 6.7.2.1, 6.7.4.2, 6.8.2-6.8.5,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	водопроводы)	6.10.1, 6.10.11, 6.10.14, 6.10.17, 6.9.2-6.9.8, 6.9.14, табл.1, 2, 3, 4 СП 485.131500.2020; п.п.6.2, 6.4-6.6., 6.8-6.11, 6.14, 6.22, 7.1-7.3, 7.8-7.9, 7.11-7.12, 7.17, 7.20, 7.22, 8.1, 8.5, 8.7-8.8, п.5.3, табл.3, п.8.5, 8.8-8.10, 8.12 СП 8.13130.2020; п.п.6.2.3-6.2.6, табл.7.2, табл.7.3, 10.3-10.5, 12.1, 12.5, 12.14-12.15, 12.17, 12.32-12.33, 13.1, 14.1, 14.1.2, 14.2.1, 14.4.2, 15.1 СП 10.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.69 ФЗ-123; п.п.5.1, 5.4, 6.1, 6.2-6.8 СП 6.13130.2021; п.п.7.1.3, 7.1.7, 7.1.13, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1 СП 484.131500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п.3-5, 9-17, 23-27, 29, 32, 35-37, 41-43, 51, 54, 56, 60, 392, 393, 395, 397, 400, приложение 1, приложение 2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.