Зарегистрирована ГУ МЧС России по Калужской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» февраля 2024 г. Регистрационный № 40-08-2024-002684



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственно-складской корпус № 1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ИНСТРУМЕНТА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057746163221

ИНН: 7722537534

Место нахождения объекта защиты:

обл. Калужская, р-н. Боровский, д. Добрино, проезд 2-й Восточный, влд. 5, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.04.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания,	
		сооружения, стоянки для	
		автомобилей без технического	
		обслуживания и ремонта,	
		книгохранилища, архивы,	
		складские помещения	
1.4.	Высота здания, м	15	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	21962	
	здания, кв. м		

			_	<1000	
1.6.	Объем здания, куб. м		2	61232	
1.7.	Количество этажей			1	
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	ВН пожа	про-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрог	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	Автоматич сигнализаци оповещени эвакуацией л (СОУЭ) 3-го дымоудалени средствами п Внутренни против водопро организаци	оборудовано: 1) еской пожарной ией; 2) Системой ия и управления подей при пожаре типа; 3) Системой ия; 4) Первичными ожаротушения; 5) им и наружным вопожарным оводом; 6) В и сформирована изя дружина.	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
3л	ание соответствует всем тре				
1	пожарной безопасности, в с	_	_		
3.					
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)				
3да	ание соответствует всем тре	бованиям действующих	к нормативны	х документов по	
	пожарной безопасности, в связи с этим при соблюдении указанных норм и противопожарного режима, ущерб третьим лицам не может быть причинен				
4.	1	ении мероприятий по			
	безопасности, выполне			-	
	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	<u>защиты</u>	JULIU IIIDU		
	Наименование	Реквизиты нормативн	ых правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных	-	выполнении	
1	1	•	!	•	

4.1.	мероприятия Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты ч.1 ст.100 ФЗ-123; п.п.6.1.2, таблица 3, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, таблица 4, 6.1.10-6.1.14 СП	выполняется/не выполняется Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	4.13130.2013; п.65 ППР в РФ ст. 99 ФЗ-123; п.п.4.1-4.5, 5.3, таблица 3, 5.4, 5.5, 5.8-5.11, 7.1-7.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 9.1-9.6 СП 8.13130.2020; п.п.48, 49 ППР в РФ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.90 ФЗ №123-ФЗ; п.п.8.2.1-8.2.7 СП 4.13130.2013; п.71 ППР в РФ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.87, ст,88, ст137 ФЗ-123; п.п.5.2.1-5.2.5, 5.2.7, 5.3.1-5.3.6, 5.4.1-5.4.5, 5.4.7, 6.1.1 СП 2.13130.2020; п.п.4.1, 4.2, 6.1.1,	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СТ.89, ч.6 ст.134 ФЗ-123; п.п.4.1.2, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5-4.2.11, 4.2.13-4.2.22, 4.2.25, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 8.1.1, 8.2.2, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.11 СП 1.13130.2020; п.23-28 ППР в РФ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ-123; п.7.1-7.4, 7.13, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.ст.83 84, 85, 91 ФЗ-123; п.п.5.1-5.5, 5.8, 5.9, 5.11-5.14, 5.17-5.22, 6.1.1-6.1.5, 6.2.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.6.1-6.6.9, 6.6.32, 6.6.34-6.6.37, 7.1.1-7.1.10, 7.2.1 приложение А СП 484.1311500.2020; п.п.3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.8, 5.3, таблица 1, таблица 2 СП 3.13130.2009; п.п.5.1-5.12, 6.1-6.8 СП	Выполняется

	водопроводы)	6.13130.2020; п.п.48-50, 54-56 ППР в РФ	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009; п.6.24 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п.2-6, 9-17(1), 19, 23, 25-28, 34-37, 41-43, 45, 60, 65-73, 79, 121-126, 128, 130,132, 286-290, 292, 293, 296-298, 354-372, 392-394, 395-399, 403-404, 406-413	Выполняется