

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калужской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«26» марта 2024 г.

Регистрационный № 40-08-2024-004441



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная  
школа №3 г. Балабаново"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная  
школа №3 г. Балабаново"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024000535360

ИНН: 4003001095

Место нахождения объекта защиты:

249004, обл Калужская, р-н Боровский, г Балабаново, ул Московская, Дом 5а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.03.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1570

1.6.	Объем здания, куб. м	10071			
1.7.	Количество этажей	3			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (исправна, акт оценки монтажа, технического обслуживания и работоспособности системы пожарной сигнализации от 30.06.2023 года, выданного ООО "Искра"); первичные средства пожаротушения (огнетушители) ОП-4 (14 штук - исправны); наружный противопожарный водопровод 1 ПГ расположенный на расстоянии 8 метров от школы			
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Здание соответствует всем требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности, в связи с этим расчёт пожарного риска не требуется.</p>				
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Здание соответствует всем требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности, в связи с этим при соблюдении указанных норм и противопожарного режима, ущерб третьим лицам не может быть причинен</p>				
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 ФЗ-123; п.74, п.65 ППР в РФ; раздел 5.6 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.ст.62, 68, 99 ФЗ-123; п.55, п.56, п.60 ППР в РФ; п.п.4.1-4.5, 5.3-5.5, 5.10-5.11, 6.1-6.4 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.98 ФЗ №123-ФЗ; п.71, 72 ППР в РФ; п.п.8.6, 8.8-8.10, 8.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.28, 30, 31, 80, 87, 137 ФЗ-123; п.16 (п.п. «д», «е»), п.23 ППР в РФ; п.п.4.1-4.6, 4.8, 5.2.1-5.2.3, 5.2.5-5.2.7, 5.3.2-5.3.4, 5.4.1-5.4.4, 5.4.6, 5.4.18-5.4.20, раздел 6 п.6.1.1 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	таблица 28, таблица 3 ФЗ-123; п.16 (п.п. «г», «ж», «к»), п.28 ППР в РФ; п.п.4.1.2, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18-4.2.22, 4.3.1-4.3.4, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 8.1.1-8.1.8, 8.2.1-8.2.9, 8.2.11-8.2.15 СП 1.13130.2020; п.4.4, 5.1.1-5.1.3, 5.1.6, 5.2.1-5.2.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5-6.2.8, 6.3.3.1, 6.3.34, 6.3.3.5, 6.3.3.8, 6.3.3.9, 6.3.4.1, 6.4.4, 6.4.5 ГОСТ Р 12.04.026-2015; п.4.1, 4.2, 4.4, 4.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ-123; п.7.1-7.3, 7.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Ст.62, 86, 91, 99 ФЗ-123; п.48, 55, 56 ППР в РФ; п.6.1.10, 6.1.19 СП 7.13130.2013; п.4.3, 4.4. табл.1, табл.3 СП 486.131500.2020;	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.5.13-5.15, 5.19, 5.21, 5.13, 6.1.5, 6.1.6, прил.А, 6.2.2, 6.2.6, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34, 7.2.1 СП 484.131500.2020; п.п.3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4-4.8, 5.1, 5.3 СП 3.13130.2009; п.4.1.1, 4.2, 5.2, 5.4-5.12, 5.16 ГОСТ Р 51844-2009; п.п.4.2-4.11 ГОСТ Р 53278-2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.4 ст.82, ч.10 ст.84 ФЗ-123; п.7.1.2, 7.1.3, 7.1.13 СП 484.131500.2020; п.6.24, 7.20, 8.22 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.21, 25 ФЗ-69; п.2, 3, 5, 9-10, 12-13, 17, 24, 30, 32, 35-36, 40, 54-56, 60, 67-69, 73, 286, 293, 395-400, 403, 404, 409, 413 ППР в РФ; п.4.1.1-4.1.3, 4.1.6-4.1.12, 4.1.19, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.25-4.1.31, 4.1.34-4.1.38, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4-4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1-4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.21, 4.5.1, 4.5.4, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.4-4.7.6 СП 9.13130.2009; п.4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.6 СП 12.13130.2009; п.2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55 НПБ «Обучение мерам ПБ...»	Выполняется