Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«29» августа 2024 г.
Регистрационный № 40-08-2024-014932

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью "Д.А.Рус"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Д.А.Рус"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1055010952963 ИНН: 5075019840

Место нахождения объекта защиты:
249020, обл Калужская, р-н Боровский, д Добрино, пр-д 2-й Восточный, Владение 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
18.02.2021
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4272
1.6.	Объем здания, куб. м	41932
1.7.	Количество этажей	1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации на базе сертифицированного оборудования ЗАО "НВП "Болид"; 2. Система оповещения людей при пожаре второго типа; 3. Система противодымной защиты с естественным и принудительных механическим проветриванием; 4. Внутренний противопожарный водопровод; 5. Наружный противопожарный водопровод.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Невыполнение требований пожарной безопасности: - размещение вентиляционного оборудования с расходом воздуха более 5 тыс. м.куб в час на перекрытиях встроенных помещений вне помещений для вентиляционного оборудования (п.7.10.1, п.7.10.3 СП 6.13130.2020); - отсутствие 2-го эвакуационного выхода из административной встройки, с помещением столовой, имеющей два эвакуационных выхода (п.4.2.13 СП 1.13130); - в помещениях не предусматривается устройство системы автоматического пожаротушения (таблица 1 СП 486.1311500.2020). Расчет индивидуального пожарного риска выполнен в 2019 году ООО "ИВС-МОНТАЖСТРОЙ" ИНН 4025056154 ОГРН 1097746560890.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Принимая во внимание месторасположение завода ООО "Д.А.Рус" и его большую удаленность от объектов, принадлежащим третьим лицам, ущерб имуществу третьих лиц от пожара нанесен не будет.		

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 ФЗ-123; п.6.1.2, п.6.7.6, раздел 6.1, п.8.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62, 69 ФЗ-123; таблица 4, п.п.8.3-8.6, п.п.9.1-9.5 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.98 ФЗ-123; п.8.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	табл.22 ФЗ-123; п.п.5.2.1-5.2.6, 5.2.7, 5.2.9, 5.4.3, 5.4.18 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.89 ФЗ-123; п.4.2.7, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1 СП 1.130; Отступления от требований - п.4.2.13 СП 1.13130; ГОСТ 34428-20189 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия"; ГОСТ 12.4.026-2015 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические и характеристики. Методы испытаний".	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	ст.90 ФЗ-123	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	подразделений при ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.54, 83, 84 ФЗ-123; СП 484.1311500.2020; СП 3.13130.2009; Отступление от требований - таблица 1 СП 486.1311500.2020; ст.90 ФЗ-123; ст.86 ФЗ-123; СП 10.13130; приложение 1 ППР в РФ; п.4.1.1, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11 СП 9.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.82 ФЗ-123; п.5.1, 5.4, 5.6, 5.11-5.12, 6.2, 6.6 СП 6.13130.2021; гл.2.1, п.3.1.8-3.1.11 ПУЭ	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.5, 9-10, 14-15, 17, 23, 34-36, 42-43, 49-50, 54, 56, 123, 286-289, 358, 366, 396, приложение 1 ППР в РФ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.