Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«30» августа 2024 г.
Регистрационный № 40-08-2024-015034

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Корпус розлива пива и склада готовой продукции
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1045003951156 ИНН: 5020037784

Место нахождения объекта защиты:
248035, обл Калужская, г Калуга, ш Грабцевское, Дом 71

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
24.01.1989
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	40302
1.6.	Объем здания, куб. м	3344885

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание корпуса розлива пива и склада оборудовано автоматической установкой пожаротушения, системой оповещения и управления эвакуацией - 3 типа, 59 и 60 пожарными кранами внутреннего противопожарного водопровода соответственно, имеются пожарные гидранты.
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Значение индивидуального пожарного риска для людей находящихся на объекте защиты «Корпус розлива и упаковки со складом готовой продукции, на территории АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Калуга» составляет 0,38 × 10^-5 год^-1, полученное значение не превышает 1 × 10^-4 год^-1, что соответствует требованию статьи 93 ФЗ № 123-ФЗ, при этом на Объекте должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска: - предоставление работникам дополнительных дней к отпуску; - компенсацию в размере 13% на питание работникам за счет средств предприятия; - дополнительное медицинское страхование работникам; - доставка сотрудников к месту работы; - обеспечение работников спецодеждой.		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, табл. 3; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности п.: 4.1-4.5, 5.3-5.5, 5.8-5.11, табл. 3, 7.1, 7.2, 7.8, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12-8.14, 9.1, 9.2, 9.5, 10.2-10.4, 10.10, 11.3-11.7; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 99.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.1, 7.1-7.4; Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

		№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.: 5.2.1-5.2.4, 5.4.3-5.4.4, 6.1.1, тал. 6.1, п. 6.2.1, табл. 6.3, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.1, 4.3-4.5, 5.6.4, 6.2.10, 6.3.1-6.3.2, 6.3.4, 6.3.7; СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.:, 8.1, 8.5. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87, ст. 88, ст. 137.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.: 4.2.3-4.2.10, 4.2.13-4.2.22, 4.2.24,4.3.2-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.3, 4.4.6, 8.1.1-8.1.8, 8.2.2-8.2.15, 8.3.1-8.3.3; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.: 4.1.1-4.1.3, 4.1.6-4.1.8, 4.1.23, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.36, 4.1.38, 4.1.40, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.7, 4.3.9-4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, приложение А, Г. Федеральный закон №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, ст. 134.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90, 102, 105, 126	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.131500.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 5.1.1-5.1.19, 5.2.1-5.2.27, 5.7.2-5.7.41, 5.8.1-5.8.13, 5.10.2-5.10.39; СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; СП 486.1311500.2020 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации"; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, табл. 1, табл. 2; СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 6.2-6.24, 7.2, 7.3; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п.: 6.2.1-6.2.5, 6.2.8, 6.2.13-6.2.15, 7.2-7.6; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 5.3, табл. 3, п. 7.1, 7.2, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12-8.14, 10.3, 10.6, 10.10, 11.3-11.7; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91, ст. 138.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.131500.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 4.2-4.5, 5.1.1-5.1.19, 5.2.1-5.2.27, 5.7.2-5.7.41, 5.8.1-5.8.13, 5.9.1-5.9.30, 5.10.2-5.10.39; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 5.1-5.12, 6.1-6.18; СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 5.1, 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.10, 6.22, 6.24, 7.1, 7.2, 7.3, 7.20, 7.22, 8.1, 8.5. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82, 83, 84,85, 88, 100.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 б,д,е,ж,з,к,л,м,н,о, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 а,б,в,г,д, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 60, 63, 65,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		67, 71, 72, 73, 77, 79, 121-135, 286-296, 337-372, 392-409, 412, 413.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.