

«30» октября 2024 г.

Регистрационный № 40-08-2024-018483



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "КСС РУС"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "КСС РУС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1105262008763

ИНН: 5262256626

Место нахождения объекта защиты:

249020, обл Калужская, р-н Боровский, с Ворсино, тер Северная промышленная зона, Владение 6 стр. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.12.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	19729

1.6.	Объем здания, куб. м	309745							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПТ, АПС, СОУЭ 3 типа, ДУ, наружный и внутренний п/п водопроводы							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчёт пожарного риска проведён ООО «Компания «ПожСтройсервис» . Расчётная величина индивидуального пожарного риска составляет: $0,357 \cdot 10^{-6}$; что меньше нормативного значения $1 \cdot 10^{-6}$ и соответствует требуемым значениям.</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможность причинения ущерба имуществу третьих лиц от пожара в здании ООО «КСС РУС» по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Добрино, 2-ой Восточный проезд, владение 4, исключена в связи с соблюдением противопожарных разрывов до рядом расположенных объектов.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>ФЗ №123 ст.69; СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные	ФЗ №123 ст.69; СП 4.13130.2013	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные	ФЗ №123 ст.69; СП 4.13130.2013	Выполняется							

	расстояния между зданиями и сооружениями	разд.4 табл.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ№123 ст.69; СП 8.13130.2020 п. 5.3, табл.3, п.8.5,п.8.8,п.8.9,п.8.10, п.8.12	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ№123 ст.69; СП 4.13130.2013 с изм.п.8.2.1,п.8.2.2,п.8.2.3,п.8.2.5,п.8.2.6,п.8.2.7, отступление от п. 8.2.5 обосновано разработанным планом пожаротушения	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ№123 ст.30,31,35,36,37,39,40,58, 87,88,137,138; СП 2.13130.2020 п. 5.3.1 , п.5.3.3, п.5.4.1, п.5.4.4, п.5.4.7, п.5.4.16, п.5.4.18 , п.6.2.1 табл.6.3, п.6.6.1 табл 6.9. Отступление от п.6.2.1 обосновано разработанными СТУ и расчетами рисков.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ№123 ст.88,89; СП 1.13130.2020 п.4.2.5, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.22, п.4.3.1, п.4.3.2,п.4.3.3-4.3.7, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4,п.4.4.7-п.4.4.9, п.4.4. 11, п.4.4. 15,п.7.1.3, п.7.1.5, п.7.13.1, п.7.13.2,п.8.3.2, п.8.2.1-п.8.2.5, п.8.2.7, п.8.2.8, п.8.2.11, п.8.2.12	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ№123 ст.90; СП 4.13130.2013 с изм. п.7.1-п.7.3,п.7.10, п.7.12, п.7.13, п.7.14, п.7.16, п.8.1.1, п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.1.6, п.8.1.14, п.8.2.1, п.8.2.2, п.8.2.3.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ФЗ№123 ст.83,84,86,91,103,104,106 ,107,127,128; СП 484.131500.2020 п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.11, п.6.4.1, п.6.4.2, п.6.5.4, п.6.6.16 табл.1, п.6.6.15 табл.1, п.7.1.3, п.7.1.7,п.7.1.13, п.7.5.1,п.7.6.1, п.7.7.1; СП 485.131500.2020 табл.6.1, табл.6.2, п.6.1.13-15, п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.11,п.6.2.16, .6.2.21, п.6.7.1.2, п.6.7.1.9,	Выполняется

	водопроводы)	п.6.7.1.15, п.6.7.1.45, п.6.7.2.1, п.6.7.4.2, п.6.8.2-8.5, п.6.10.1, п.6.10.11, п.6.10.14, п.6.10.17, п.6.9.2-9.8, п.6.9.14; СП 486.131500.2020 табл.1, табл.3, табл.4; СП 7.13130.2013 п.6.2, п.6.4. п.6.5 ,п. 6.6, п.6.8, п.6.9, п.6.10, п.6.11, п.6.14. , п.6.22, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.8, п.7.9, п.7.11,п.7.12, п.7.17, п.7.20, п.7.22, п.8.1, п.8.5, п.8.7, п.8.8; СП 8.13130.2020 п.8.5,п.8.8,п.8.9,п.8.10, п.8.12; СП 10.13130.2009 п.6.2.3-6, табл.7.2, табл.7.3, п.10.3-5, п.12.1, п.12.5, п.13.1, п.14.1, п.14.1.20, п.14.2.1, п.14.4.2, п.15.1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ№123 ст.69; СП 6.13130.2021 п.5.1, п.5.4, п.6.1, п.6.2-6.8; СП 484.131500.2020 п.7.1.3,п.7.1.7,п.7.1.13, п.7.5.1,п.7.6.1, п.7.7.1.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.3, п.4, п.5, п.9, п. 10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16,п.17 п.23, п.24, п.25, п26, п.27, п.29, п.32, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43,п.51, п.54, п.56, п.60, п.392, п.393, п.395, п.397, п.400, приложение 1, приложение 2	Выполняется