

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)
«23» декабря 2024 г.
Регистрационный № 40-08-2024-022097



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Цех Ротопленки

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛОТНЯНО-
ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНИФАКТУРА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренных федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНП: 1124028003615

ИНН: 4028051436

Место нахождения объекта защиты:

обл. Калужская, р-н. Дзержинский, п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|----------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 2621 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 25000 |

| | | |
|------|---|---|
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ВН пожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | В здании предусмотрено: - система автоматической пожарной сигнализации, - система оповещения людей при пожаре 2-го типа, -внутренний противопожарный водопровод. Система автоматического пожаротушения, не предусмотрена, Система противодымной защиты не предусмотрена Наружное противопожарное водоснабжение из естественного водоисточник |
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| | Величина индивид.пож.риска на объекте защиты не превышает одну миллионную в год, что соответствует требованиям ч.1 статьи 93 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех.регламент о треб. пож.без-сти» (в ред. ФЗ). Индивид. пож.риск для работников объекта составляет $9,7 \times 10^{-7}$ год -1 На Объекте необходимо выполнение след. противопож. мер-тий, направленных на обеспечение без-ой эвакуации людей при пожаре: 1. Ширина эвак. путей и выходов не менее установленных расчетом; 2. Кол-во одноврем. находящихся в здании людей не превышать знач-ия, установленного расчетом. 3. Устр-во и кол-во эвак. выходов должно соот-вовать расчету. 4. Привести наруж. эвак. лестницы 3-го типа к норматив. треб-иям по размеш. относительно окон. проемов, шириной не менее расчетной 0,8м. 5. Выполнить противопож. заполнение проемов сертифиц. противопож. дверями и воротами 2-го типа (EI30) между производными помещ. различ. категорий «В1-В3», а также склада. 6. Установить сертифиц. противопож. дверь EI 30 (с прибором самозакрыв. и уплотнением в притворах) в тамбур выхода ось Г/З-4, отделяющую производ-ую часть от АБК 7. Подъемно-секционные ворота обеспечить жесткой фиксацией в открытом состоянии с | |

соблюдением высоты эвак. выхода не менее 1,9м с обозначением знаком-указателем данной высоты (п. 4.2.3 СП 1.13130.2020, п. 27 ППР в РФ). 8. Выполнить эвак. выход наружу (ось Е/2) из помещ. слес-ой мастер. наружу шириной не менее 0,8м, высотой не менее 2,0м 9. Принять 2-ой тип оповещ. вместо норматив. 1-го типа (выше на один тип) для производ. корпуса, с одноврем. оповещ. в производ. корпусе и АБК. 10. При примык. под углом противопож. преград (АБК столовая) и склада (поз. 109) ось В под углом менее 135° первый этаж и наличии проемов выполнить противопож.заполнение проема с одной из сторон стены. 11. При примыкании под углом противопож. преград склада (поз. 127) и помещений (118, 117) ось Е под углом менее 135° первый этаж и наличии проемов выполнить противопож. заполнение проема с одной из сторон стены.

| | |
|----|---|
| 3. | <p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> |
|----|---|

В связи с соблюдением противопожарных разрывов между зданиями, соблюдением противопожарного режима, отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключается.

| | | | |
|------|---|--|--|
| 4. | <p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»: п. 4.3, 6.1.2 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»: пп. 4.3, 5.3, | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | «Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| | | <p>безопасности»: Ст. 98, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным решениям»: пп. 8.2.1, 8.2.3, 8.2.5</p> | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | <p>СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: пп.5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.1.1, 6.7.1</p> | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 53, 89. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы»: пп. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.9, 4.2.18, 42.22, 4.2.27, 4.3.12, 4.4.9, 7.13.1, 8.1.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.2.7</p> | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | <p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным решениям»: п. 7.2, 7.16</p> | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.</p> <p>Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p> <p>Требования пожарной безопасности": п. 4.4, таблица 1 п.11, таблица 3 п. 4.2, 5.2, 10.2 СП</p> | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | <p>484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»: пп.5.4, 5.5, 5.8, 5.11, 5.12, 5.17, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.6 ,6.2.7, 6.2.11, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.3, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.16, 6.6.18, 6.6.19, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36, 6.6.37, 7.2.1, Приложение А, табл. А.1 Выполняется- АПС адресного типа СП 3.13130.2009: п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1-4.5, 4.8, 5.1, 5.3, табл.1 Выполняется- СОУЭ 2-го типа СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция. Требования пожарной безопасности»: пп. 6.24 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»: пп. 4.1, 4.3, 4.4, 6.1.6, 6.1.23, 6.2.1, 6.2.5, 7.2, 7.4, 7.6, 7.9</p> | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»: пп. пп.7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.2.1 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном | Выполняется |

| | |
|-----------------------|---|
| противопожарный режим | режиме»: п.п. 2, 2.1, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16 (д,е,н,о), 17.1, 23, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 48, 50, 54, 55, 56, 60, 121, 125, раздел XVIII: п. 392, 393, 394, раздел XIX: п. 395, 397, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 413 Нормы пожарной безопасности «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806: пп. 1, 2, 3, 5 Приложение 1: пп. 1,2,3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, Приложение 2, 3 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст. 4, 5, 6, 93. |
|-----------------------|---|