

«28» мая 2025 г.

Регистрационный № 40-08-2025-008003



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Акционерное общество "Колос"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Акционерное общество "Колос"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024000534282

ИНН: 4003006343

Место нахождения объекта защиты:

**249010, обл Калужская, р-н Боровский, г Боровск, ул Степана Разина, Дом 8**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**23.12.2020**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	910
1.6.	Объем здания, куб. м	5009
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренние и наружные противопожарные водопроводы)	1) Автоматической пожарной сигнализацией; 2) Системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 3) Первичными средствами пожаротушения (огнетушители); 4) Внутренним противопожарным водопроводом (пожарные краны); 5) Наружным противопожарным водоснабжением (пожарные гидранты)	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Здание соответствует всем требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности, в связи с этим расчёт пожарного риска не требуется.			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Здание соответствует всем требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности, в связи с этим при соблюдении указанных норм и противопожарного режима, ущерб третьим лицам не может быть причинен			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
Наименование противопожарного мероприятия		Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст.100 ФЗ-123; п.п.6.1.2, таблица 3, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, таблица 4, 6.1.10-6.1.14 СП 4.13130.2013; п.65 ППР в РФ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 99 ФЗ-123; п.п.4.1-4.5, 5.3, таблица 3, 5.4, 5.5, 5.8-5.11, 7.1-7.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 9.1-9.6 СП 8.13130.2020; п.п.48, 49 ППР в РФ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.90 ФЗ №123-ФЗ; п.п.8.2.1-8.2.7 СП 4.13130.2013; п.71 ППР в РФ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.87, ст.88, ст.137 ФЗ-123; п.п.5.2.1-5.2.5, 5.2.7, 5.3.1-5.3.6, 5.4.1-5.4.5, 5.4.7, 6.1.1 СП 2.13130.2020; п.п.4.1, 4.2, 6.1.1, 6.2.1 СП 4.13130.2013; п.8.1 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.89, ч.6 ст.134 ФЗ-123; п.п.4.1.2, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5-4.2.11, 4.2.13-4.2.22, 4.2.25, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 8.1.1, 8.2.2, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.11 СП 1.13130.2020; п.23-28 ППР в РФ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ-123; п.7.1-7.4, 7.13, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.ст.83 84, 85, 91 ФЗ-123; п.п.5.1-5.5, 5.8, 5.9, 5.11-5.14, 5.17-5.22, 6.1.1-6.1.5, 6.2.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.6.1-6.6.9, 6.6.32, 6.6.34-6.6.37, 7.1.1-7.1.10, 7.2.1 приложение А СП 484.1311500.2020; п.п.3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.8, 5.3, таблица 1, таблица 2 СП 3.13130.2009; п.п.5.1-5.12, 6.1-6.8 СП 6.13130.2020; п.п.48-50, 54-56 ППР в РФ	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	ст.ст.82, 83, 84, 88 ФЗ-123; п.3.3	Выполняется

<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 3.13130.2009; п.6.24 СП 7.13130.2013</p>	
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п.п.2-6, 9-17(1), 19, 23, 25-28, 34-37, 41-43, 45, 60, 65-73, 79, 121-126, 128, 130,132, 286-290, 292, 293, 296-298, 354-372, 392-394, 395-399, 403-404, 406-413; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»</p>	<p>Выполняется</p>