Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«11» июня 2025 г.
Регистрационный № 40-08-2025-008906

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Вторая очередь производственно-складского комплекса по хранению и глазурованию креветок Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАР СИФУД РАША"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАР СИФУД РАША"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1085030004620 ИНН: 5030064498

Место нахождения объекта защиты:
обл. Калужская, р-н. Жуковский, г. Кременки, ул. Старые Кременки, д. 90, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
03.04.2017
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения |
| 1.4. | Высота здания, м | 16 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 3264 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 5209 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ВН пожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СПС, СОУЭ, СПДВ, ВПВ, НПВ |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Величина индивидуального пожарного риска в здании (пожарном отсеке) соответствует требованиям ч.1 ст.79 ФЗ-123 | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен. | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" глава 16. СП 4.13130.2013, с изменением №3, глава 6, п.6.1.3 "в" | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ФЗ-123, статья 62. СП 8.13130.2020, с изменением №1, п.5.3 табл.3, п. 5.15; 5.17. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ФЗ-123, статья 90 ч.1 п.1; статья 98. СП 4.13130.2013, с изменением №3, п. 8.2.1; 8.2.3; 8.2.5; 8.2.7. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ФЗ-123 статьи 35; 58; 87; 88. СП 2.13130.2020, п. 6.1.1; 6.2.1; 6.2.4. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ФЗ-123, статьи 53; 89. СП 1.13130.2020 разделы 4.2; 4.3; 4.4; 8.1; 8.2. СП 109.13330.2012, п. 5.24; 5.25. СП 56.13330.2011, п.5.23. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ФЗ-123 статья 90. СП 4.13130.2013, с изменением №3, раздел 7. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ФЗ-123, статьи 54; 56; 83; 84; 86; 91. СП 7.13130.2013, с изменением №3, п. 7.20. СП 486.1311500.2020. СП 3.13130.2009. СП 10.13130.2020, п. 6.1.8; 6.1.13; 6.1.23; 7.6; табл. 7.2; п. 7.7.; табл. 7.3. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной | СП 484.1311500.2020, раздел 7, подразделы 7.1; 7.2; 7.7. | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ФЗ-69, статья 21. ППР в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, разделы I; II; III п.79; IX; XIV; XV; XVI; XVIII; XIX. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.