

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калужской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» июня 2025 г.

Регистрационный № 40-08-2025-009653



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

РВС (группа №6)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 15"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024001436128

ИНН: 4029009638

Место нахождения объекта защиты:

обл. Калужская, г. Калуга, ш. Грабцевское, д. 184

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.08.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1366
1.6.	Объем здания, куб. м	20000

1.7.	Количество этажей	1										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, ПУАЗ, АДПИ ИП 212, АТПИ ИП 101-07Е, РПИ ИПР ЗСУ, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, наличие ЛСО (см. 89/07.РД-ЛСО).										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">СП 111 №VSKX12571817352000 от 11.03.2025</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2023 (п. 4.3, табл.1, п. 6.1.2, табл.3)</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>СП 8.13130.2023 (п. 4, п. 6.3, п. 6.4, п. 8.8, п. 8.9.)</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2023 (п. 4.3, табл.1, п. 6.1.2, табл.3)	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2023 (п. 4, п. 6.3, п. 6.4, п. 8.8, п. 8.9.)	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2023 (п. 4.3, табл.1, п. 6.1.2, табл.3)	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2023 (п. 4, п. 6.3, п. 6.4, п. 8.8, п. 8.9.)	Выполняется										

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2023 (п. 7.1, п. 8.2.)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 № 123 (табл. 21 прил. 3) СП 2.13130.2023 (п. 5.4.8, табл. 6.1) СП 155.13130.2014 (п. 10)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123 ст. 53 СП 1 13130.2023 (табл. 21 п. 4.2.5, п. 4.3.3)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 № 123 ст. 76, 97, 98 СП 4.13130.2023 (п. 7, п. 8.1.14, п. 8.2.)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2023 (п. 6.9.25, п. 7) СП 1.13130.2023 (п.4.1) СП 486.1311500.2020 (табл. 2) СП 3.13130.2009 (п 3.3-3.5, п.4, п.5, табл. 2 п. 17) СП 10.13130.2020 (табл. 7.2) СП 7.13130.2013 (п. 4.1, п. 5.2)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 № 123 (ст.82) СП 6.13130.2013 (п. 5.4.8, табл. 6.1) СП 484.1311500.2020 (п. 6.3, п. 6.6) ПУЭ (п. 1.2.17)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 ППР в РФ (ПП РФ от	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	16.09.2020 № 1479)	
---	--------------------	--