

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калужской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«13» марта 2026 г.

Регистрационный № 40-08-2026-003748



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
"Солнышко", г. Таруса Тарусского района Калужской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО", Г. ТАРУСА ТАРУССКОГО  
РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1054003541668

ИНН: 4018008223

Место нахождения объекта защиты:

обл. Калужская, р-н. Тарусский, г. Таруса, ул. Горького, д. 7А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1599

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м		4738
1.7.	Количество этажей		2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Автоматическая установка пожарной сигнализации неадресного типа; система противодымной защиты; система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 2 типа
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Возможный ущерб третьим лицам практически исключён.			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. ограничение распространения	Выполняется

пожара на объектах защиты.

Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (пункты 4.1, 4.3 с табл. 1 и учётом п. 4.4-4.12, 4.14); СП

8.13130.2020 "Система

противопожарной защиты.

Наружное противопожарное водоснабжению. Требования к пожарной безопасности" (пункты 4.1, 5.2 с табл. 2, 8.4, 8.9, 8.12); СП

4.13130.2013 "Системы

противопожарной защиты.

Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (пункты 4.1, 4.3 с табл. 1 и учётом п. 4.4-4.12, 4.14); СП

1.13130.2020 "Системы

противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы"

(4.1.2, 4.2.7-4.2.22, 4.3.2-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 5.1-с табл. 1, 5.2.1-5.2.4);

СП 7.13130.2013 "Системы

противопожарной защиты.

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (пункты 8.1, 8.5); СП 5.13130.2009

"Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические" (пункты 12.2.1, 12.2.2, 13.1.1, 13.1.12, 13.2.1, 3.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.4.1, 13.13, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 14.1, 14.,3, 15.1, 15.5, прил. А); СП

3.13130.2009 "Системы

противопожарной защиты. Система оповещения и эвакуации людей.

Требования пожарной

		<p>безопасности" (пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.8, 5.4, 6 табл. 1, 7 с табл. 2); Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" (пункты 2-5, 9, 10, 15-17, 21-24, 26, 227, 30-32, 35-37, 43, 48, 54-56, 60, 65, 73, 392-394, 397, 403, 404, 407-409); СП 9.13130.2009 "Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.24, 4.2.5, 4.2.7-4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.11-4.5.4, приложения А,Г)</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования к пожарной безопасности" (пункты 4.1, 5.2 с табл. 2, 8.4, 8.9, 8.12)</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (пункты 4.1, 4.3 с табл. 1 и учётом п. 4.4-4.12, 4.14)</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (пункты 4.1, 4.3 с табл. 1 и учётом п. 4.4-4.12, 4.14)</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	<p>СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.</p>	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	Эвакуационные пути и выходы" ( 4.1.2, 4.2.7-4.2.22, 4.3.2-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 5.1-с табл. 1, 5.2.1-5.2.4)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (пункты 5.2.2, 5.2.6)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования к пожарной безопасности" (пункты 4.1, 5.2 с абл. 2, 8.4, 8.9, 8.12)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические" (пункты 12.2.1, 12.2.2, 13.1.1, 13.1.12, 13.2.1, 3.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.4.1, 13.13, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 14.1, 14.,3, 15.1, 15.5, прил. А)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ". СП 9.13130.2009 "Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27,	Выполняется

	4.1.28, 4.1.29, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.24, 4.2.5, 4.2.7-4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.11-4.5.4, приложения А,Г)	
--	--	--