


«08» апреля 2026 г.

Регистрационный № 40-08-2026-005691



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Кирпично-панельный гараж грузовых машин (строение 16)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУГАПРИБОР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1114028003616

ИНН: 4028050231

Место нахождения объекта защиты:

обл. Калужская, г. Калуга, ул. Московская, д. 249

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.11.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1
1.6.	Объем здания, куб. м	11

1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система приточновытяжной вентиляцией с механическим побуждением тяги, СОУЭ 2 типа, оптико-электронные извещатели, 6 ПК, система водяного пожаротушения под управлением приборов приемно-контрольного "Яхонт-4Н", наружное противопожарное водоснабжение от кольцевой сети водопровода	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Высокий			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
7 034 220,02			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ № 123-ФЗ, п. 65 ППР в РФ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, 99, 126, 127 ФЗ № 123-ФЗ, п. 48, 49 ППР в РФ, п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 98 ФЗ № 123-ФЗ п. 71, 72, ППР в РФ п. 8.6,8.8, 8.9, 8.10, 8.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 28, 30, 31, 80, 87, 137 ФЗ № 123-ФЗ п. 16 (д,е), п.23 ППР в РФ п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20, раздел 6 п. 6.1.1 СП 2.13130.202	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	таблица 28, таблица 3 ФЗ № 123-ФЗ, п. 16 (г, ж, к), п. 28 ППР в РФ, п. 4.1.2, 4.1.7, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15 СП 1.13130.2020, п. 4.4, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.3.1, 6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.3.8, 6.3.3.9, 6.3.4.1, 6.4.4, 6.4.5 ГОСТ Р 12.04.026-2025, п.4.1, 4.2, 4.4, 4.5 ГОСТ 12.2.143-2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ_ № 123-ФЗ, п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	ст. 62, 86, 91, 99, 126, 128, ч.1 ст. 129, ФЗ № 123-ФЗ, п. 48, 55,56 ППР в РФ, п. 6.1.10, 6.1.19 СП	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.13130.2013, п. 4.3, 4.4, таб. 1, таб. 3 СП 486.131500.2020, п. 5.13, 5.14, 5.15, 5.19, 5.21, 5.13, 6.1.5, 6.1.6, Прил. А, 6.2.2, 6.2.6, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34, 7.2.1 СП 486.131500.2020, п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3 СП 3.13130.2020, п. 4.1.1, 4.2, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.16 ГОСТ Р 51844-2009, п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 ГОСТ Р 53278-2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ, п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 21,25 ФЗ № 69, п. 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 17, 24, 30, 32, 35, 36, 40, 54, 55, 56, 60, 67, 68, 69, 73, 386, 293, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 409, 413 ППР в РФ, п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.19, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.30, 4.1.31, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.21, 4.5.1, 4.5.4, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6 СП 9.13130.2009, п. 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.6 СП	Выполняется

	12.131300.2009, п. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 49, 50, 51, 54, 55 НПБ "Обучение ПБ..."	
--	--	--