

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Камчатскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» июля 2022 г.

Регистрационный № 41-08-2022-009277



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская
музыкальная школа № 7 имени А.А. Бабаджяна"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская
музыкальная школа № 7 имени А.А. Бабаджяна"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024101035353

ИНН: 4100014678

Место нахождения объекта защиты:

683032, край Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Пограничная, Дом 22б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.12.1997

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	386

1.6.	Объем здания, куб. м	927						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты – не требуются. Пожарная сигнализация – адресная система пожарной сигнализации, на базе «Болид»; Система оповещения и управления эвакуацией- установлена 3 вида; Внутренний водопровод- требуется. Наружный противопожарный водопровод – в наличии не менее 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе не более 200 метров.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба третьих лиц не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п. 4.2, 4.3 тал.1, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2, 8.5,8,8 СП 8.13130«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п 8,1 8.6, 8.7, 8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 4.5, 4.8, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 6.7.15 таб. 6.9, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.1.2, 4.1.5, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.16, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.15, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Глава 19 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, раздел 14 табл.2, СП 3.13130.2009 «Системы протвопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п.п. 13.1.1, 13.1.10, 13.1.11, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.6, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 14.2, 15.1, 15.3, 15.10, 16.1, 17.1, 17.2, 17.3, прил. А СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	Ст.80 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется

	<p>с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.36, 4.1.38, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.13, 4.3.16, 4.5.2, 4.5.4, 4.7.2 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». п.п. 5.1, 5.2, 6.1-6.10, приложение А, приложение Б Свод правил СП 12.13130.2010 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.» п.п. 6, 7, 8, 10,11,12,14,15,16,17,18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». п.п. 1.2, 3.1.8, 3.1.10, 3.6 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электрические. Общие требования безопасности» п.п. 1.4, 1.6, 1.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, гл.7 ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Обучение безопасности труда. Общие положения». п.п. 6.1, 6.1.1,</p>	Выполняется

6.2.3, 6.2.4, 6.4, 6.4.2-6.4.10, 7.1, 9.2
ГОСТ Р50775-95 «Системы
тревожной сигнализации. Часть 1
Общие требования. Раздел 1.
Общие положения». п.п. 3.1, 3.2,
4.3.1, 4.3.2, 4.4, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1-6.6,
8,9 ГОСТ Р 50776-95 «Системы
тревожной сигнализации. Часть 1.
Общие требования. Раздел 4.
Руководство по проектированию,
монтажу и техническому
обслуживанию». п.п. 1.1, 1.2, 1.3,
1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 2.2.1,
2.2.6, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.31,
2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,2.4.1, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.2, 2.5.3,
2.5.10 ГОСТ 12.4.009-83
«Пожарная техника для защиты
объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание». п.п.
4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.1,
6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.3.4, 6.4.2,
6.4.3, 6.4.4 ГОСТ 12.2.143-2009
ССБТ «Системы
фотолюминесцентные
эвакуационные. Требования и
методы контроля». п.2, п.3 ГОСТ
26342-84 «Средства охранной,
пожарной и охранно- пожарной
сигнализации. Общие технические
требования». п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 3.5, 3.12 РД
009-02-96 «Установки пожарной
автоматики техническое
обслуживание и планово-
предупредительный ремонт». п.3,
п.4, п.5, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14,
п.15, п.16, п.18, п.23, п.24, п.25,
п.26, п.27, п.29, п.32, п.35, п.36,
п.37, п.41, п.42, п.43, п.48, п.54,
п.55, п.56, п.60, п.65, п.392, п.393,
п.394, п.397, п.400, п.403, п.406
Правила противопожарного

		режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	
--	--	---	--