

«03» августа 2022 г.

Регистрационный № 41-08-2022-010621



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№15» Петропавловск-Камчатского городского округа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 15" ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024101042316

ИНН: 4100014170

Место нахождения объекта защиты:

683032, край Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Атласова, Дом 2а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	900

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	12	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-Система автоматической пожарной сигнализации -Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией -Внутренний противопожарный водопровод -Наружный противопожарный водопровод.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчеты пожарного риска не проводились			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	зданиями и сооружениями	безопасности», ст.ст. 4, 6, 69; Н 102-54, п. 22, СНиП II-V.1 (1955 г.), §3 п. 8 (СП 4.13330.2013, п. 4.3, 4.4).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 4, 6, 68; Н 102-54, п.п. 64, 65, 66, 71, 84, 85 (СП 8.13130.2020, п. 5.2).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013, п.п. 8.1, 8.6 – 8.11	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 4, 6, 52, 53, 57, 58, 59, 62, 80, 87, 88; Н 102-54, п.п. 4, 7-9, 18, 43, 48, 50, 51; СНиП II-V.1 (1958 г.), §1 п. 3, §2 п.п. 1, 2, 6-6.15 (СП 2.13130.2020, п.п. 5.2.1-5.2.8, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.3-5.4.6, 5.4.18, 5.4.20, 6; СП 4.13130.2013, п. 4.1, 4.2, 4.20, 5.1.2, 5.6.2, 5.6.4)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 4, 6, 52, 53, 82, 134, Н 102-54, п.п. 25, 29, 31, 33, 34, 38-41; СНиП II-V.1 (1958 г.), §2 п.п. 6-6.15, §6 п.п. 4, 24 (СП 1.13130.2020, п.п. 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.13-4.2.15, 4.2.18-4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1-4.3.3, 4.3.5-4.3.8, 4.3.12, 4.4.7, 4.4.9).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ст.ст.4, 6, 52, 90; Н 102-54, п.п. 61, 62, 63; СП 4.13130.2013, п.п. 7.1-7.4, 7.6-7.9, 7.12, 7.14, 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	безопасности», ст.ст. 4, 6, 54, 56, 68, 82, 83, 84, 86, 103, 137; Н 102-54, п.п. 64, 65, 66, 71, 84, 85 88, 89, 91-94, 96, 97, 100, 101, 102 (СП 8.13130.2020, п. 5.2; СП 10.13130.2020, п. 1.4); СП 5.13130.2009, п.п. 13.1.1-13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.14.1, 13.14.2-13.14.4, 13.15, 15, 16, 17; СП 6.13130.2013, п.п. 4.1-4.11; СП 3.13130.2009, п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.6, 4.8, 6, 7.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 4, 6, 83, 84, 103; СП 5.13130.2009 п.п. 13.3.1-13.3.18, 13.4.1-13.7.2, 13.13.1, 13.3.3, 13.14.5-13.14.13, 14.1 – 14.6; СП 3.13130.2009, п.п. 4.4, 4.7, 5.1-5.5	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 5, 64, 144-146; СП 9.13130.2009, п.п. 4.1.1-4.1.40, 4.2.1-4.2.11, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4-4.7.7; Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479), п.п. 1-5, 7-10, 12-19, 21-38, 40, 41-43, 45, 48-50, 52, 54-56, 59, 60, 63, 65-73, 77, 88-92, 121, 123, 126, 132, 286-289, 292, 293, 308-336, 337-372, 392-394, 395-409, 413.	Выполняется