

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Камчатскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«26» декабря 2022 г.

Регистрационный № 41-08-2022-018185



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Поликлиника, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Камчатского края «Олюторская районная больница»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края  
"Олюторская районная больница"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024101417856

ИНН: 8201000100

Место нахождения объекта защиты:

688800, край Камчатский, р-н Олюторский, с Тилички, ул Центральная, Здание 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.08.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	8						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1552						
1.6.	Объем здания, куб. м	4464						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации аналоговая. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 1-го типа. Наружный противопожарный водопровод. Внутренний противопожарный водопровод: 2 пожарных крана.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчёты по оценке пожарного риска на объекте не проводились</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 п.п. 4.3, (табл. 1), 4.4, 4.15	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 62 (ч. 1, 2), 68 (ч. 1, 2 (п. 1), 3); СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.2 (табл. 2), 6.1, 6.3, 8.5, 8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 63 (ч. 1), 90 (ч. 1, п. 1, 3); СП 4.13130.2013 п.п., 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 57, 58, 80(ч1), 87 (ч. 1 – 3, 5 – 8, 9 – 11), 88 (ч. 1-7), 137 (ч. 1, 2); СП 2.13130.2020 п.п. 6.7.1 (табл. 6.9), 6.7.19; СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.2.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 53, ч. 1, 2, (п. 1, 2), 89 (ч. 1, 2, 8, 10), 134 (ч. 1-3, 7); СП 1.13130.2020 п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 9.1.1 – 9.1.4, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.7, 9.3.10	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90,ч.1; СП 4.13130.2013 п.п. 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 54, 55, 62, 68, (ч. 1, 2, (п. 1), 3), 82 (ч. 2, 3, 4, 5, 13), 83 (ч. 4, 5, 6, 7, 10), 84 (ч. 1 (п. 1.4.7), 4, 7, 8, 9, 10, 11), 86, 91; СП 484.1311500.2020 п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.5.2; СП 3.13130.2009 п.п.3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, табл. 1,2; СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 табл. 2, 8.5, 8.9; СП 10.13130.2020 п.п.5.1, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.3,6.1.5, 6.1.10, 6.2.1, 6.2.3, 7.2, 7.6 табл. 7.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 83 (ч. 4, 5, 6, 7, 10), 84 (ч. 1 (п. 1.4.7), 4, 7, 8, 9, 10, 11), 103; СП 484.1311500.2020 п.п 7.1.1 – 7.1.13, 7.2.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 5, 6 (ч. 1, 2, 3), 9, 10, 11, 12, 22, 26, 48, 50 (ч. 1 (п.п. 1, 2), 51, 52 (ч. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11), 56 (ч. 1, 2 (п. 1, 2), 59 (ч. 1, 2, 3), 60, 63, 64, 78 (ч. 1), 79, 81,134 (ч. 1, 2, 3, 6, 7), 144 (ч. 1 п. 3, 4) ;	Выполняется

	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479), п. 1-4, 10, 16 (а, б, г, д, е, ж, з, к, о), 23, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 50, 54, 55, 60, 65, 286-288, 392, 393 (а, г, к), 394 (а, б, в), 395, 397-400, 402, 403, 404, 406-409, 413; Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»</p> <p>п.п. 1, 2, 3</p>	
--	---	--