

«14» февраля 2023 г.
Регистрационный № 41-08-2023-002114



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Торгово-развлекательного центра "Шамса"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАМСА-ХОЛДИНГ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1044100643290**

ИНН: **4101095172**

Место нахождения объекта защиты:

683902, край. Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 67

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.07.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6036
1.6.	Объем здания, куб. м	78746
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)								
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		1.Адресная система автоматической пожарной сигнализации. 2.Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 4 типа. 3.Внутренний противопожарный водопровод. 4.Наружный противопожарный водопровод. 5.Установки водяного, порошкового автоматического пожаротушения. 6.Система противодымной защиты						
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчётное значение пожарного риска: $0,8642 \cdot 10^{-6}$ Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий: применение дополнительных объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара.								
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Оценка не проводилась								
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th><th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th><th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013, п.п. 4.1 4.6, 4.8, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 6.11.2.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 62, 68; СП 8.13130.2009, п.п. 4.1 4.3, 5.3, 5.5, 7.1 7.4, 7.7 7.9, 8.1 8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 63, 90; СП 4.13130.2013 2013, п.п. 8.1 8.10, 8.13.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 28 32, 34 40, 57, 58, 80, 87 (ч.ч. 1 3, 5 7, 9 11), 88 (ч.ч. 1 9, 12 16, 19, 20), 137, 140; СП 2.13130.2012, п.п. 4.1 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1 5.4.4, 5.4.6 5.4.14, 5.4.16 5.4.20, 6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.7, 6.7.18; СП 4.13130.2013 (без изм.), п.п. 4.17, 4.19, 4.20, 5.1.1 5.1.5, 5.4.2, 5.4.7, 5.4.13, 5.5.2 5.5.5, 5.5.8, 6.1.37 6.1.45, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.10, 6.2.11, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.19, 6.3.20 СП 7.13130.2013, п.п. 8.1, 8.5, 8.8.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 53, 89, 134 (ч.ч. 1 6, 13, 15); СП 1.13130.2009, п.п. 1.1 1.4, 4.1.1 4.1.7, 4.2.1 4.2.9, 4.3.1, 4.3.3 4.3.4, 4.4.1 4.4.8, 4.4.10, 4.4.14, 4.4.15, 6.1.1 6.1.9, 6.1.11 6.1.24, 6.1.28, 6.1.31, 6.1.32, 6.1.33,	Выполняется

		6.1.34, 6.1.37, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.14, 7.1.1 7.1.9, 7.1.11 7.1.29, 7.2.1 7.2.6, 7.2.8, 7.3.1 7.3.5, 7.6.1, 7.6.2, 8.3.7, 9.1.1, 9.1.3 9.1.5, 9.2.2 9.2.8, 9.2.10 9.2.13, 9.3.1 9.3.3.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90; СП 4.13130.2013, п.п. 7.1 7.4, 7.12 7.14, 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 54, 55, 61, 82 86, 91, 104, 111, 113, 138; СП 5.13130.2009, п.п. 4.1 4.5, 5.1.1 5.1.6, 5.1.9 5.1.19, 5.2.1 5.2.27, 5.3.1.1 5.3.1.5, 5.3.2.1 5.3.2.10, 5.4.1 5.4.16, 5.5.1 5.5.6, 5.6.1 5.6.9, 5.7.1 5.7.41, 5.8.1 5.8.13, 5.9.1 5.9.9, 5.10.1 5.10.25, 5.10.28 5.10.39, 9.1.1 9.1.7, 9.2.1 9.2.18, 9.3.1 9.3.4, 9.4.1 9.4.3, 11.1 11.6. 13.1.1 3.1.12, 13.2.1 13.2.3, 13.14.1 13.14.4, 13.15.1 13.15.12, 15.1 15.10, 16.1 16.4; СП 6.13130.2013, п.п. 4.1 4.14; СП 3.13130.2009, п.п. 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6, 7; СП 7.13130.2013, п.п. 4.1 4.3, 5.1, 6.1 6.4, 6.6, 6.7, 6.13, 6.14, 6.16, 6.18, 6.22, 6.23, 7.1 7.12, 7.14 7.18, 7.21, 7.22; СП 10.13130.2009, п.п. 4.1.1 4.1.8, 4.1.10,	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 103, 104; СП 5.13130.2009, п.п. 12.1.1 12.1.2, 12.2.1 12.2.2, 12.3.1, 12.3.3 12.3.7, 12.4.1 12.4.5, 12.6.1 12.6.3, 13.3.1 13.8.4, 13.4.1 13.13.3, 13.14.5	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	13.14.13, 13.15.13 13.15.21, 14.1 14.6, 17.1 17.4; СП 3.13130.2009, п.п. 3.3, 3.5, 4.4, 4.7, 5.3, 5.4; СП 7.13130.2013, п.п. 6.8, 6.10 6.12, 6.17, 7.19, 7.20; СП 10.13130.2009 (в ред. от 09.12.2010 г.) п.п. 4.1.12 4.1.14, 4.1.16	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 4 27, 48 52, 56, 59, 60, 63, 64, 78, 79, 81, 92, 93, 94 96, 133 135, 144 146; СП 9.13130.2009, п.п. 4.1.1-4.1.40, 4.2.1-4.2.11, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4-4.7.7; Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. 1479), п.п. 1-5, 7-10, 12-19, 21-38, 40, 41-43, 45, 48-50, 52, 54-56, 59, 60, 63, 65-73, 77, 121, 123, 126, 132, 286-289, 292, 293, 308-336, 337-372, 392-394, 395-409, 413.	Выполняется