



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Краевое государственное автономное учреждение "Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЧАТСКИЙ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1044100653739

ИНН: 4101097469

Место нахождения объекта защиты:

683003, край. Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фрунзе, д. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.11.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	384

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м		1152
1.7.	Количество этажей		1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Системы противодымной защиты- не требуется, пожарная сигнализация на базе ППКОП "Гранита 24.8" (аналоговая), пожаротушение- не требуется, наружной противопожарный водопровод-2-х источников забора вода (гидранты) в радиусе не более 200 м.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Часть 4 ст. 4, часть 1 ст. 69, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, табл. 1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Часть 4 ст. 4, часть 2 статьи 62, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Пункты 2.1 (Ж), 2.8, СНиП II-Г.3-62 "Водоснабжение"; п.п 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.11, 8.4, 8.6., 8.7, 8.8, 8.9, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Часть 4 статьи 4, пункт 6 статьи 63, ст. 90, пункт 1 части 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п 8.1, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	Часть 4 ст. 4, ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Пункты 2.3, 2.6, 3.3, СНиП II-Л.2-62 "Общественные здания и сооружения"; Основные положения проектирования". п.п 1.1, 1.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.6.7.9, 6.7.15, 6.7.17, 6.8.10, 6.8.13, 6.8.18, 6.8.19. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты".	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Пункт 4.1.3, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.10 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Часть 4 статьи 4, пункты 1.2 части 1, статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Часть 2 статьи 54, пункты 1,2 части статьи 56, пункт 2 части 2 статьи 61, часть 2 статьи 62 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Выполняется

		Требования пожарной безопасности"; п.п. 1.1, 1.2, 1.4, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности"; п.п., 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.3.1, 6.4.3, 6.6.15, СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Части 4,5 ст. 83, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 подпункты: а), б), е), д), ж), з), к), м), н), пункты 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 49, 54, 55, 56, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2022 № 1479	Выполняется