

«14» июня 2023 г.

Регистрационный № 41-08-2023-009402



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание общежития № 2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФКУ Исправительная колония № 7 УФСИН России по Камчатскому краю

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024101215445

ИНН: 4106002083

Место нахождения объекта защиты:

край Камчатский, р-н Мильковский, с Мильково, ул Юбилейная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	509
1.6.	Объем здания, куб. м	3257
1.7.	Количество этажей	2

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 16846544,45 (шестнадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 45 копеек			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункты 4.3-4.7, таблица 1. Ст. 69 ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Пункты: 3.10, 10.1, 10.4, таблица 1. Ст.22,62 ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункты 7.1, 8.1.1а, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8. п. 6 ст.63, п. 12.1 ст.90 ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил 2.3130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» пункты 5.2.2., 5.2.3, 5.4.3 6.7.15- 6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13. ст. 8 7 ФЗ№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22,4.3.3-4.3.7,4.3.11, 4.3.12, 4.4.1- 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1 - 7.12.20 Ст.89 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» пункты 1.2, 2.1, 7.1-7.3, 7.5, 7.6. ст. 90 ФЗ№123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется

4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Свод правил 7.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1. Свод правил 3.13130. 20229 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункты 3.1, 3.2, 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблица 1,2. Свод правил 8.13130.2020 «наружное противопожарное водоснабжение» пункты 5.1,8.5,8.8-8.10,8.12,11.2-11.4, таблица 1. Ст. 62, 68, 83, 103 ФЗ№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Система противопожарной защиты. Система пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»)</p> <p>Пункты 5.1, 5.4, 5.8, 5.14, 5.17, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.12, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.15. Таблица 1.2. Ст. 54, п. 1.2 ст. 62 ФЗ№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	Выполняется
------	---	--	-------------

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103,104,106,107 Федерального закона №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». П. 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83Федерального закона №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». П.54 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» от 16.09.2020 №1479	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» от 16.09.2020 №1479 пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65,67, 70-73, 88-92,392-394,395-413, приложения 1 и 2. Свод Правил 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации», пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27,4.1.28,4.1.32-4.1.34, 4.1.40,4.2.1,4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16,4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4, приложения А, Г.	Выполняется