

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Камчатскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» июля 2023 г.

Регистрационный № 41-08-2023-011834



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лазовская средняя
ШКОЛА»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лазовская средняя
ШКОЛА»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024101219856

ИНН: 4106001717

Место нахождения объекта защиты:

684307, край Камчатский, р-н Мильковский, п Лазо, ул Омская, Дом 36

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	552

1.6.	Объем здания, куб. м	2288
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система автоматической пожарной сигнализации оповещения 3-го типа. Пожарная сигнализация выполнена на базе ИСО «Орион» производства НВП «БОЛИД» с подключением на пульт пожарной охраны с.Мильково. Пульт контроля и управления С 2000-М – 1шт. предназначен для работы в составе системы пожарной сигнализации «Орион» или «Орион ПРО», обеспечивает управление приборами системы и контроля их состояния по проводной линии связи RS-485. Пульт имеет клавиатуру, двухстрочный жидкокристаллический индикатор и светодиодные индикаторы состояния. Контроллер С2000-КДЛ – 1шт. предназначен для контроля состояния адресных пожарных извещателей, включенных параллельно в двухпроводную линию связи (ДПЛС). Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ – 1шт. предназначен для работы в составе системы пожарной сигнализации совместно с пультом контроля и управления «С 2000-М». Блок</p>

предназначен для управления исполнительными устройствами – оповещателями, устройствами коммутационными. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 – 1шт. предназначен для работы в составе системы пожарной сигнализации совместно с пультом контроля и управления «С2000-М». блок предназначен для блокировки работы приточной и вытяжной вентиляции при получении системой извещения «Пожар». Устройство оконечное СПИ УО-4С – 1шт. предназначено для передачи извещений с объектов охраны, сообщений о событиях системы «Орион» по каналам GSM. Блок контроля и индикации С2000-БКИ – 3шт. предназначен для работы в составе ИСО «Орион» или «Орион Про», совместно с пультом контроля и управления «С2000-М», и обеспечивает ручное управление 60 разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в этих разделах. Прибор системы речевого оповещения Рокот-4 – 1шт. предназначен для трансляции речевой информации и предварительно записанного речевого сообщения при возникновении пожара или других экстремальных

ситуаций. Извещатель
пожарный дымовой адресный
ДИП-34А-03 – 20шт.
применяется в системах
пожарной сигнализации и
предназначен для обнаружения
возгораний,
сопровождающихся
появлением дыма в закрытых
помещениях различных зданий
и сооружений, путем
регистрации отраженного от
частиц дыма оптического
излучения и выдачи извещений
«Пожар», «Внимание» или
«Норма» в ответ на адресный
запрос от пульта контроля и
управления (ПКУ) «С2000-М»
через контроллер
двухпроводной линии
«С2000-КДЛ». Извещатель
пожарный ручной адресный
ИПР 513-3М – 1шт.
предназначен для ручного
формирования сигнала
пожарной тревоги в системе
пожарной сигнализации.

Оповещатель
комбинированный свето-
звуковой Маяк-12К – 1шт.
Оповещатель световой (табло)
ЛЮКС-12 «ВЫХОД»– 3шт.
предназначен для указания
путей эвакуации при пожаре, а
так же в качестве
информационного табло.

Громкоговоритель настенный
АС-2-2 – 13 шт. предназначен
для оповещения об эвакуации
при пожаре. Первичные
средства пожаротушения
(огнетушители) марки - ОП –
4(3) – АВСЕ в количестве 8

		шт., установлены в учебных кабинетах, лаборантских, раздевалке, библиотеке, коридоре. Пожаротушение осуществляется силами пожарного поста п. Лазо. Ближайший водоем расположен на расстоянии 100 м. от объекта.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Расчет пожарного риска не проводился на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункты 4.3-4.7, таблица 1. Ст. 69	Выполняется

		Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Пункты: 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1. Ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункты 7.1, 8.1, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8. Ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил 2.3130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» пункты 5.2.2., 6.7.15- 6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13. Ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11,	Выполняется

		4.2.12- 4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 Ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6. Ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Свод правил 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» пункты 6.1,6.8, 6.9, 6.22, 8.1 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 Свод правил 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 Ст. 62, 68, 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об	Выполняется

		<p>утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»)</p> <p>Пункты: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.12, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.15.</p> <p>Таблица 1,2</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Ст. 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» от 16.09.2020 № 1479 пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413, приложения 1 и 2. Свод Правил 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации», пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4,</p>	Выполняется

