Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Камчатскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«25» декабря 2023 г.
Регистрационный № 41-08-2023-023901

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Администрация Усть-Камчатского муниципального раойна
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024101221484 ИНН: 4109001955

Место нахождения объекта защиты:
684415, край Камчатский, р-н Усть-Камчатский, п Усть-Камчатск, ул 60 лет Октября, Дом 24

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
12.08.1987
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	980

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	17977
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	• Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации. • Пульт управления, отображения охранный, пожарный выносной (с ЖКИ) или светодиодной индикацией, пользователя, программируемый) «С 2000 М» - 1 шт. • Источник питания бесперебойный РИП-12 В RS- 8 шт. • Контроллер двухпроводной линии «С 2000 КДЛ» - 1 шт. • Извещатель дымовой пожарный ДИП 34А-01-02 – 32 шт, • Извещатель дымовой пожарный ИП 212-45; ИП 212-76; ИПД 3,1М- 396 шт, • Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП- 2 шт, • Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А- 3 шт, ИПР3СУМ- 8шт; • Оповещатель речевой «АС-2-3»- 10 шт; • Оповещатель световой, табло «ВЫХОД»- 12 шт • Прибор приемно- контрольный Сигнал-20М- 10 шт; • •Блок индикации С 2000 БКИ-3- 10 шт; • Оповешатель светозвуковой Маяк 12КП- 2 шт; • Тип СОУЭ - 3; • Пожарный гидрант- 1шт; •

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			Пожарные краны- 12шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не производилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не производилась			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.2 - 4.4; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.п.: 4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 8.1 - 8.10; 11.1 - 11.7; таблица 1; таблица 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 1 п. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	Выполняется

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.: 8.1; 8.6 – 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.: 4.1 - 4.8; 5.2.1 - 5.2.7; 5.3.1 - 5.3.3; 5.3.4; 5.4.1 - 5.4.4; 5.4.16; 5.4.20; 6; 6.7.1; 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.13; Таблица 6.12 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53; 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.: 4.1.5; 4.2.1 – 4.2.11; 4.2.20; 4.2.22; 4.3.1 – 4.3.7; 4.3.12; 4.4.1 – 4.4.4; 4.4.6; 4.4.7; 4.4.9; 4.4.11; 4.4.16; 5.1.1 – 5.1.4; 5.2.1 – 5.2.4; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.: 7.1; 7.3 - 7.4; 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.: 3.1 - 3.5; 4.1 - 4.3; 4.4 - 4.8; 5.1; 5.3 - 5.5; табл.1, табл.2; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п.: 5.1 - 5.2; 5.4 - 5.10; 5.12 - 5.14; 6.1.1 - 6.1.6; 6.2.1; 6.2.6; 6.4.1; 6.5.1; 6.6.1; 6.6.11 - 6.6.13 7.1.1 – 7.1.3; 7.2.2; приложение «А» СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п.: 4.1; 4.3 - 4.6; 4.8; таблица 1, 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. п.п.: 4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 8.1 - 8.10; 11.1 - 11.2; таблица 1; таблица 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п.п. 7.6 Таблица 7.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	п. 6.6.1 - 6.6.5; 6.6.9; 6.6.11 - 6.6.16; 6.6.27; 6.6.32; 6.6.36 - 6.6.37; 7.1.3; 7.2.2; СП 484.1311500.2020	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2; 3; 4; 7; 12; 13; 14; 16; 17; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 31; 32; 35; 36; 39; 40; 41; 43; 48; 55; 57; 286; 288; 337; 340; 342; 354; 356; 358; 362; 363; 372; 395; 397; 398; 399; 400; 403; 406; 407; 409; 412 раздел XVIII; Приложение № 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (ППР).	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.