

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Камчатскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«09» апреля 2024 г.

Регистрационный № 41-08-2024-005613



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Агентства записи актов гражданского состояния Камчатского края
(Агентство ЗАГС Камчатского края)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
"КАМЧАТСТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024101018567

ИНН: 4100019108

Место нахождения объекта защиты:

683009, край. Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 52

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.5 Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	510

1.6.	Объем здания, куб. м	8492	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации (адресная). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. Внутренний и наружный противопожарный водопроводы. Система противодымной защиты.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 "Технический	Выполняется

	зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 4.3-4.15СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 4.1 – 4.3, 5.3, 5.5, 8.1 – 8.9 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности."	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 8.1 – 8.10, 8.13 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.ст. 6, 6.1; 80 ч.ч. 1-3; 81 ч.ч. 1, 3, 4; 87 ч.ч. 1, 3, 5-7, 9-11; ст. 88 ч.ч. 1-3, 6-9, 15-17, 19; 137 ч.ч. 1, 2, 4-6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 1.2, 1.3, 1.6, 4.1 – 4.3, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1 – 5.3.5, 5.4.1 – 5.4.4; СП 4.13130.2009, п.п. 4.2, 4.16, 4.18, 4.19, 4.22, 5.1.5, 5.1.9 СП2.13130.2020 "Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89, 134 ч.ч. 1-6, 15, 18 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1 – 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.4.6, 4.4.10, 7.1.1-7.1.9, 7.1.11-7.1.29, 7.6.1, 7.6.2 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.ст. 87, 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 7.1 – 7.4, 7.12 – 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.ст. 83 ч.ч. 1, 3, 4; 84 ч.ч. 1-11; 85 ч. 1, 3, 6-11; 86; 91; 103. СП 3.13130.2009, п.п. 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6, 7 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 13.1.1 – 3.1.12, 13.2.1 – 13.2.3, 13.14.1 – 13.14.4, 13.15.1 – 13.15.12, 15.1 – 15.10, 16.1 – 16.4 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.п. 4.1 – 4.14 СП	Выполняется

		<p>6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.1-5.4, 5.11-5.18, 6.1, 6.5-6.7, 6.16-6.18, 6.47-6.49, 6.53, 6.54-6.61, 6.65-6.68, 7.1-7.10, 7.13-7.19 СП</p> <p>7.13130.2009"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" п.п. 4.1.1 – 4.1.8, 4.1.10 СП</p> <p>10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования"</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п.п. 13.3.1 – 13.8.4, 13.4.1 – 13.13.3, 13.14.5 – 13.14.13, 13.15.13 – 13.15.21, 14.1 – 14.6, 17.1 – 17.4 СП</p> <p>5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.п. 3.3, 3.5, 4.4, 4.7, 5.3, 5.4 СП</p> <p>3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.п. 6.51, 7.11 СП</p> <p>7.13130.2009"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. п.п. 1-5, 7-10, 12-19, 21-38, 40, 41-43, 45, 48-50, 52, 54-56, 59, 60, 63, 65-73, 77, 121,</p>	Выполняется

	123, 126, 132, 286-289, 292, 293, 308-336, 337-372, 392-394, 395-409, 413 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479".	
--	---	--