

«17» мая 2024 г.

Регистрационный № 41-08-2024-007925



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание котельной «Центральная»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

акционерное общество "Камчатэнергосервис"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1114101003719

ИНН: 4101145793

Место нахождения объекта защиты:

684121, край Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, с Кавалерское, ул Строительная,
Дом 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	317
1.6.	Объем здания, куб. м	1744

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система ПС, СОУЭ, (Тип системы – адресно-аналоговая. СОУЭ – 2 типа (светозвуковое)) Гранит -8, Сибир-ский арсенал - прибор приемно-контрольный охранно - пожарный Гранит-8, 1шт.; - Извещатель пожарный ручной ИПР-55, 3 шт.; - Извещатель пожарный дымовой ИП 212-66, 8шт., - Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А-А1 24шт., - оповещатель комбинированный светозвуковой маяк-12кп, 6шт.; - оповещатель световой выход кри-стал -12, 4шт.; - оповещатель световой стрелка кри-стал -12, 1шт.; - светильник аварийного освещения, СБА1089С-40, 1шт; Наружный противопожарный водо-провод – ПГ(обслуживается МБУ ЖКХ «Надежда»); Первичные средства пожаротушения – огнетушители: ОП-8 – 3 шт.; ОП-5 – 1 шт.; ОУ-2 – 1 шт.; ОУ-5 – 3 шт.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для</p>	

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц равна 0.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.69 СВОД ПРАВИЛ: СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п. 4.3, п. 6.1.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.68 СВОД ПРАВИЛ: СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности": п. 4.2	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 1, части 1, статьи 90 СВОД ПРАВИЛ: СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п. 8.2.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.1 ст.87 СВОД ПРАВИЛ: СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты": п. 4.3, п. 4.6, п. 4.8	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 2,3,8,9 ст. 52, ч.1, ч.2 ст. 53, ч.1 ст. 89 СВОД ПРАВИЛ: СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.1.2, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.5, 8.2.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 1,2,3, части 1 ст. 90 СП 4.13130.2013: п.7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	Федеральный Закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.1, 3, 4 ч.1; ч.3, ч.4, ч.7, ч.9, ч.11 ст.84, ст.	Выполняется

	<p>пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>86 СВОД ПРАВИЛ: СП 10.13130.2009 «Си-стемы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1.8; п. 4.1.10 СВОД ПРАВИЛ: СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией лю-дей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 3.3; п. 3.4; 3.5; п. 4.1; п.4.2; п. 4.8; п. 5.1. СВОД ПРАВИЛ: СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности": п.4.1, 4.3.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный Закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-ниях пожарной безопасности п. 1,3,4 ч.1 ст. 84 СВОД ПРАВИЛ: СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: п. 13.1; п. 13.3; п.13.14; п. 13.15; п. 15.1; п. 15.2; п. 15.3; п. 15.10; п. 16.1; п. 16.2, п.17.1; п. 17.2; 17.3;</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный Закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасности»: ч.2 ст. 53, ст.54; ст. 60; ч.1; ч.3, ч.4, ч.7, ч.9, ч.11 ст.84; ч.1 ст. 89; ст. 91. Правила противопожарного режима в Рос-сийской Федерации (утверждены поста-новлением</p>	Выполняется

	<p>Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 2; п. 3; п. 4; п.12, п. 23п. 26; п. 27; п. 35; п. 36; п. 37; п. 48; п. 49; п. 50; п. 54; п.; п.55; п. 60; п. 63; п. 77; п. 121; п. 132; п. 395; п. 396; п. 397; п. 398;; п. 407; п. 409; п. 413;</p>	
--	---	--