Зарегистрирована ГУ МЧС России по Камчатскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«17» мая 2024 г.

Регистрационный № 41-08-2024-007931



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Краевое государственное казенное учреждение «Дом ребенка»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Краевое государственное казенное учреждение «Дом ребенка»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024101035694 ИНН: 4100015294

Место нахождения объекта защиты:

683017, край Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Кроноцкая, Дом 8а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	
		организаций	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1127	

здания, кв. м	
1.6. Объем здания, куб. м	5233
1.7. Количество этажей	2
 1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) 1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты 	Не имеет AVПС адресного типа на
 Перечень и тип систем противопожарной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) 	АУПС адресного типа на основе прибора «ГРАНИТ 24» Извещатели пожарной сигнализации: извещатель дымовой пожарный ДИП -34А (63 шт), ИП 212-34ПА (3 шт), МПП Буран – 2,5-2С, ОСП – 1 (3 шт), извещатель охранный магнитноконтактный ИО 102-5 (2 шт), извещатель пожарный тепловой ИП 103-5-А2-1М (3 шт.), С2000-СМК, извещатель пожарный ручной ИПР 513-3 (13 шт), ППКП до 20 шлейфов (2 шт), оповещатель звуковой речевой (45 шт), оповещатель свето-звуковой Маяк- 24-3М, Маяк 12К (2 шт), световое табло «ВЫХОД» (34 шт)., СОУЭ 3 типа, ВПВ отсутствует. На территории объекта отсутствует наружное противопожарное снабжение, тушение пожара обеспечивается от двух пожарных гидрантов, расположенных по ул. Кроноцкая. 14, Кроноцкая, 16 в радиусе 100 м и 120 м

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых

	обеспечения допустим	но-технических и организационных гого значения уровня пожарного риск тип систем противопожарной защит	а, в том числе
		не проводилась	
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
4.	Сродомия о румо им	не проводилась	HO HOMODHOŬ
4.		<u>ении мероприятий по обеспечени</u> ние которых должно обеспечива [,]	-
	vesonachocin, Beniozinei	<u>защиты </u>	<u>ться на ооъекте</u>
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
		пожарной безопасности к объекту защиты	
	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69; п. 65 ПП РФ от 16.09.20 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 65; п. 48 ПП РФ от 16.09.20 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; п. 5.2 табл. 1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90; п. 71 ПП РФ от 16.09.20 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п.п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 30, ст. 87; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.5, 5.2.3, 5.3.2, 5.3.4, 6.7.10, табл. 6.12	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст. 89; п. п. 23, 27, 36 ПП РФ от 16.09.20 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.1.2, 4.2.9, 4.2.17, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, п. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2.	Выполняется

	ı	,	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1.1, п. 1.2 ч. 1 ст. 90; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным	Выполняется
		решениям» п. 7.1	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84, ст. 91; п. 54 ПП РФ от 16.09.20 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.4, 5.1, 5.3-5.5, табл. 2 п. 3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 4, 5, 7 ст. 83; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Выполняется

		пожаре. Требования пожарной	
		безопасности» табл. 2 п. 3	
4.9.	Организационно-	разделы: I, XXVIII, XIX ПП РФ от	Выполняется
	технические мероприятия	16.09.20 г. N 1479 «Об	
	по обеспечению пожарной	утверждении правил	
	безопасности объекта	противопожарного режима в РФ»;	
	защиты и	СП 9.13130.2009. «Свод правил.	
	противопожарный режим	Техника пожарная. Огнетушители.	
		Требования к эксплуатации» п.п.	
		4.1.1, 4.1.8, 4.1.23, 4.1.28, 4.1.32,	
		4.1.33, 4.2.1, 4.2.7, 4.3,4.4; Приказ	
		МЧС России от 18 ноября 2021 г.	
		№ 806 «Об определении Порядка,	
		видов, сроков обучения лиц,	
		осуществляющих трудовую или	
		служебную деятельность в	
		организациях, по программам	
		противопожарного инструктажа,	
		требований к содержанию	
		указанных программ и категорий	
		лиц, проходящих обучение по	
		дополнительным	
		профессиональным программам в	
		области пожарной безопасности»	