Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Камчатскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«16» сентября 2024 г.
Регистрационный № 41-08-2024-015765

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад №8»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 8"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1114101009021 ИНН: 4101148988

Место нахождения объекта защиты:
край Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Савченко

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
26.12.2011
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.4. | Высота здания, м | 4 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 681 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 14477 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1. Система автоматической пожарной сигнализации: аналоговая –Болид «С2000-М» (здание); адресная радиоканальная - Стрелец-интеграл (подвал) 2. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре установлена 3 типа: наличие блока речевого оповещения ОРФЕЙ ПБ34, модуля акустического ОРФЕЙ АМ ПБ34, АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Болид «С2000-М» с выводом дублирующего сигнала «Пожар» NV-2150 по каналам GPRS и GSM на диспетчерский пульт службы оперативного обеспечения «101» ФПС по Камчатскому краю без участия работников объекта 3. Внутренний противопожарный водопровод – не требуется, не имеется 4. Наружный противопожарный водопровод – в наличии не менее 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе не более 200 метров |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>**<br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | |
| Оценка не проводилась | | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>**<br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| 0 рублей 00 копеек | | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Часть 4 статьи 4, ч.1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 4.2, 4.3, СП4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на обьектах защиты. Требования к обьемно-планировочным и конструктивным решениям" | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Часть 4 статьи 4, часть 2 статьи 62 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1-4.4; 5.1-5.2; 8.1-8.10; 11.1-11.2 СП 8.13130.2020 | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности." | |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Часть 1,2 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» п.п. 7.1; 8.1 (8.1.1; 8.1.2; 8.1.4; 8.1.6-8.1.9; 8.1.11; 8.1.14) СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на обьектах защиты. Требования к обьемно - планировочным и конструктивным решениям" | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.п.7.1-7.4; 7.6; 7.7; 7.14 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на обьектах защиты. Требования к обьемно-планировочным и конструктивным решениям" | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ст. 53; 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Пути эвакуации людей при пожаре», Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам» п.п.4.1.1-4.1.5; 4.2.1-4.2.22; 4.2.24; 4.3.1-4.3.12; | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4.4.1-4.4.4; 4.4.6; 4.4.7; 4.4.9; 4.4.11; 4.4.12; 4.4.15; 4.4.16; 4.4.17; 4.4.22; 5.1.1-5.1.4; 5.2.1-5.2.6; 6.1.1; 7.1.1-7.1.6; 7.1.18; 7.3.11 СП 1.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Эвакуациооные пути и выходы" | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Часть 4 статьи 4, пункты 1,2 части 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» СП 4.13130.2013: п. п. 7.1-7.3; 7.7; 7.8 «Системы противопожарной защиты», «Ограничение распространения пожара на объектах защиты», «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Часть 2 статьи 54, пункты 1, 2 части 2 статьи 56, пункт 2 части 2 статьи 61, часть 2 статьи 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.;4.1-4.5; 5.1; 5.2; 8.1-8.10; 11.1; 11.2; таблица 1; таблица 2 СП 8.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"; п.п. 13.1.10, 13.1.11, 13.3.1, 13.3.3, 13.3.6, 13.3.7,13.3.8, 13.3.12, 13.3.15, 13.4.1, 13.6.1, 13.13.1, 13.13.2,13.14.1,13.14.2, 13.14.3, 13.14.6, 13.14.10, 13.14.11, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.7, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 14.2,14.4,15.1, 15.3, 15.10, 16.1,16.2, 17.1, 17.2, 17.3,17.4 СП | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. п.3.3, 3.4,3.5, п.4.1, 4.2, п. 4.4, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, п. 5.5 СП 3.13130.2009 " Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ч. 4,5,7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. 13.1.10, 13.1.11, 13.3.1, 13.3.3, 13.3.6, 13.3.7,13.3.8, 13.3.12, 13.3.15, 13.4.1, 13.6.1, 13.13.1, 13.13.2,13.14.1,13.14.2, 13.14.3, 13.14.6, 13.14.10, 13.14.11, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.7, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 14.2,14.4,15.1, 15.3, 15.10, 16.1,16.2, 17.1, 17.2, 17.3,17.4 СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. п.3.3, 3.4,3.5, п.4.1, 4.2, п. 4.4, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, п. 5.5 СП 3.13130.2009 " Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | п.2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 подпункты: а), б), д), е), з), к), м), н), о), 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 392-394, 397,403, 407, 408, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479". | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.