

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Камчатскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» июня 2025 г.

Регистрационный № 41-08-2025-008665



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Обособленное структурное подразделение Краевого государственного автономного учреждения «Камчатский центр развития детского отдыха – детский оздоровительный лагерь «имени Ю.А. Гагарина» Здание спального корпуса Б

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1034100640617

ИНН: 4101089429

Место нахождения объекта защиты:

край. Камчатский, р-н. Елизовский, с. Паратунка, ул. Невельского

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	690
1.6.	Объем здания, куб. м	4901
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>На объекте защиты установлена автоматическая установка пожарной сигнализации адресного типа, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа.</p> <p>Объект оборудован внутренним противопожарным водопроводом диаметром: 41 мм. Имеются источники наружного противопожарного водоснабжения (наружный противопожарный водопровод с установленными на нем пожарными гидрантами, искусственные пожарные водоёмы).</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Оценка не проводилась		
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Возможный ущерб третьим лицам от пожара отсутствует.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; раздел 1, п. 5.23 таблица 10 СНиП II-60-75* «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»; п. 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статья 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; раздел 1, п. 2.11, п. 2.13 таблица 6, п. 2.21, п. 2.26, п. 3.3, п. 8.16, п. 9.29, п. 9.30, п. 5.15 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 48, 49 ППР в РФ.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 98 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 9.9, п. 9.54, п. 9.55, п. 9.56 СНиП II-60-75* «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов» п. 71, 72, 74 ППР в РФ.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	Статьи 30-32, 57, 87, 88 табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№123-ФЗ; раздел 1, раздел 2, п. 3.1 таблица 2, п. 3.2 таблица 3, п. 3.3 СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения» п. 1.1 таблица 1, п. 1.2, п. 1.3, п. 1.4, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7, п. 1.8, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.14, п. 3.1, п. 3.2, п. 3.4, п. 3.5, п. 3.6, п. 3.7, п. 3.8, п. 3.9, п. 3.10, п. 3.11, п. 3.12, п. 3.13, п. 3.16, п. 3.17, п. 3.22, п. 4.21 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п. 13, 15, 25 ППР в РФ.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; раздел 1, раздел 2, п. 3.1 таблица 2, п. 3.2, п. 3.4, п. 3.5, п. 3.6, п. 3.7, п. 3.8, п. 3.9, п. 3.10, п. 3.11, п. 3.13, п. 3.14, п. 3.16, п. 3.17, п. 3.18, п. 3.19, п. 3.20, п. 3.21, п. 3.23, п. 3.24, п. 3.25, п. 3.26, п. 3.27, п. 3.29, п. 5.1, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3 СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»; п. 2.5, п. 2.6, п. 4.1, п. 4.2, п.4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.9, п. 4.10, п. 4.11, п. 4.12, п. 4.13, п. 4.14, п. 4.15, п. 4.16, п. 4.17, п. 4.19, п. 4.20 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 5, 14, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 36, 37 ППР в РФ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90, 98 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 3.10, п. 3.14 СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»; п. 2.5, п. 2.6, п. 2.8, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.11, п. 2.12, п. 2.13, СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 48, 49, 50, 51 ППР в РФ.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	ст. 83, 84, 85, 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.	Выполняется

<p>(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>2.15, 2.16, п. 3.10, п. 3.26, п. 6.1, п. 6.3 СНИП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения» п. 4.69 СНИП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 1.3, раздел 6 СНИП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; 13.3.10-13.3.13, 13.4.1., 13.13.1-13.13.2, 13.14.13.14.2, 13.14.5-13.14.6, 13.14.9, 13.15.1, 13.15.4, 13.15.12, табл. А1, прилож. М СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее –СП 5.13130.2009); пункты 3.1, 3.3, 3.5, 4.1-4.2, 4.4-4.8, 5.2-5.5, табл.1, табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; пункты 4.1.1 табл.1, 4.1.8, 4.1.10-4.1.14, 4.1.16 СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.</p>	
<p>4.8. Размещение, управление и</p>	<p>пункты 14.1-14.4 СП 5.13130.2009.</p>	<p>Выполняется</p>

<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>пункты 2-5, 9-10, 13-17, 22-23, 25-28, 30-37, 41-47, 50-52, 54-56, 60, 103, 107 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	<p>Выполняется</p>