

«06» июня 2025 г.

Регистрационный № 41-08-2025-008690



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Обособленное структурное подразделение Краевого государственного автономного
учреждения «Камчатский центр развития детского отдыха – детский
оздоровительный лагерь «имени Ю.А. Гагарина» Здание гаража

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1034100640617

ИНН: 4101089429

Место нахождения объекта защиты:

край. Камчатский, р-н. Елизовский, с. Паратунка, ул. Невельского

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	50

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	130						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте защиты установлена автоматическая установка пожарной сигнализации адресного типа, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа. Имеются источники наружного противопожарного водоснабжения (наружный противопожарный водопровод с установленными на нем пожарными гидрантами, искусственные пожарные водоёмы).						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб третьим лицам от пожара отсутствует.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; раздел 1, п. 5.23 таблица 10 СНиП II-60-75* «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»; п. 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статья 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; раздел 1, п. 2.11, п. 2.14 таблица 7, п. 2.16, п. 2.21, п. 2.26, п. 3.3, п. 8.16, п. 9.29, п. 9.30, п. 5.15 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 48, 49 ППР в РФ.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 98 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 9.9, п. 9.54, п. 9.55, п. 9.56 СНиП II-60-75* «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»; п. 71, 72, 74 ППР в РФ.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 30-32, 57, 87, 88 табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 1.1 таблица 1, п. 1.2, п. 1.3, п. 1.4, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7, п. 1.8, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.14, п. 3.1, п. 3.2, п. 3.4, п. 3.5, п. 3.6, п. 3.7, п. 3.8, п. 3.9, п. 3.10, п. 3.11, п. 3.12, п. 3.13, п. 3.16, п. 3.17, п. 3.22, СНиП 2.01.02-85*	Выполняется

		«Противопожарные нормы»; п. 13, 15, 25 ППР в РФ.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 2.5, п. 2.6, п. 4.1, п. 4.2, п.4.3, п. 4.4, п. 4.6, СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 5, 14, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 36, 37 ППР в РФ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90, 98 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 2.5, п. 2.6, п. 2.8, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.11, п. 2.12, п. 2.13, п. 4.17 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 48, 49, 50, 51 ППР в РФ.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 83, 84, 85, 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.69 СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 1.3, раздел 6 таблица 2 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; пункты 13.1.11, 13.2.1, 13.3.1-13.3.4, 13.3.10-13.3.13, 13.4.1., 13.13.1-13.13.2, 13.14.13.14.2, 13.14.5-13.14.6, 13.14.9, 13.15.1, 13.15.4, 13.15.12, табл. А1, прилож. М СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	Выполняется

		(далее –СП 5.13130.2009); пункт 10.2 таблица А1, 5.2.1-5.2.1, приложение Б СП 5.13130.2009; пункты 3.1, 3.3, 3.5, 4.1-4.2, 4.4-4.8, 5.2-5.5, табл.1, табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 14.1-14.4 СП 5.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2-5, 9-10, 13-17, 22-23, 25-28, 30-37, 41-47, 50-52, 54-56, 60, 103, 107 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполняется