

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» марта 2022 г.

Регистрационный № 42-08-2022-001204



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Реал-Пластик и К"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Реал-Пластик и К"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024200722776

ИНН: 4209032876

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.09.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1165

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	27246						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС: -аналоговая охранно-пожарная сигнализация. СОУЭ: -2-го типа. АУПТ: -отсутствует. Противопожарное водоснабжение: -пожарные краны; -пожарные гидранты отсутствуют. Огнетушители: -порошковые. Противодымная вентиляция отсутствует						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчёт пожарного риска не производился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц при возникновении пожара по собственной оценке составляет: Ввиду отсутствия в пределах противопожарных расстояний других объектов, ущерб третьим лицам отсутствует.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям: п. 4.3, таблица 1, п. 6.1.2, таблица 3, п. 6.1.3, п. 6.1.5. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69, п. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности: п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.5.1, п.5.2, п.5.4, п.5.8, п.5.9, п.5.10, п.5.11, п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.6.4. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 99, п. 1, ст. 127. Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации): п. 48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 63 пп 6, ст. 90 п. 1.1 пп 1, ст. 98 п. 4, п. 7, п. 11. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям №172 с изменениями от 14.08.2020г. приказ МЧС России от 14.02.2020 №89: п. 4.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.13	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 25.03.2009 №172: гл. 4, 5, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.4.9, п.5.1, п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.6, п.6.1, п.6.3, п.6.6, п.6.7.1, п. 6.7.10, п. 6.7.11, п. 6.7.12, п. 6.7.13, п. 6.7.14. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям №172 с изменениями от 14.08.2020г. приказ МЧС России от 14.02.2020 №89: п.6.1, п. 6.2, п. 6.3. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 31, ст. 35, ст. 36, ст. 37, ст. 57, ст. 58, ст. 87. Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации): п.15, п. 320.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 25.03.2009 №171: п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.8.1, п.8.2, п. 8.3, 9.1, 9.3. Федеральный закон № 123-ФЗ от	Выполняется

		<p>22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 52 пп. 2, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 56, ст. 84, ст. 85, ст. 89. Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации): п. 16, п. 23, п. 27, п. 28, п. 31, п. 36, п. 37</p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации): п. 26, п. 27. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 43, ст. 44, ст. 47, ст. 52, ст. 80 п. 1 пп 3, ст. 82 п. 2, ст. 81 п. 1 пп 3, ст. 90, ст. 106 п. 2. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям №172 с изменениями от 14.08.2020г. приказ МЧС России от 14.02.2020 №89: п. 4.1, п. 5.3.2, п. 6.2.15, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.6, п. 7.13</p>	Выполняется
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175: п. 4, п. 9, п. 13.1, п. 13.2, п. 13.3, п. 13.4, п. 13.7, п. 13.14, п. 13.15, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17; Приложение А, И). Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.</p>	Выполняется

		<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 54, ст. 55, ст. 56, ст. 60, ст. 62, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91 Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации): п. 32, п. 42, п. 43, п. 54. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6 табл.1, 7 табл.2. (АПС: - пульт контроля и управления С2000-М - блок контроля и индикации С2000-БКИ - блок сигнально-пусковой С2000-СП1 - блок контрольно-пусковой С2000-КПБ - повторитель ин-терфейсов С2000-ПИ - источник резервного питания РИП-12 исп.51 - дымовой пожар-ный извещатель ДИП 34А-01-02 - Извещатель по-жарный пламени ИК/УФ адресный «Спектрон-608» СОУЭ: - оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Октава-12В исп.2 - оповещатель охранно-пожарный световой «Мол-ния-12 ГРАНД "ВЫХОД" - оповещатель зву-ковой «Свирель-023» АУПТ: - модули порошкового пожаротушения «Буран-2,5-2С»)</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14. СП 5.13130.2013 «Системы	Не выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила я» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175: п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п. 14.5, п. 14.6, п. 15.1. п. 15.2, п. 15.3, п. 15.4, п. 15.5, п. 15.6, п. 15.10. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 46, ст. 82, ст. 138</p>	
<p>4.9.</p>	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»: п.1-п.55; Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» статьи 34, 37, 38, 39; Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) п: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 60, 121-166, 244-264, 286-307, 392-413 (приложение №1, 2, 3) Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 63, ст. 64. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п. 4.1.9, п. 4.1.10, п. 4.1.11, п. 4.1.12, п. 4.3.1, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.11, п. 4.4.1, таблица 1, п. 4.4.3, п. 4.5.1, п. 4.5.2, п. 4.5.4, п. 4.7.2, п. 4.7.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 19.03.2020</p>	<p>Выполняется</p>

		№194: п.4.1.2, п.4.1.3. СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 12.03.2020 №151: п. 4.1	
--	--	---	--