

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» марта 2022 г.

Регистрационный № 42-08-2022-001941



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное физкультурно - спортивное учреждение "Спортивная школа
олимпийского резерва по настольному теннису"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное физкультурно - спортивное учреждение "Спортивная
школа олимпийского резерва по настольному теннису"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1034217012246

ИНН: 4217026763

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.11.1996

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	465

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	5083
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противопожарной защиты: - автоматическая пожарная сигнализация – аналоговая; - система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа; - автоматическая система пожаротушения: не требуется; - системы противодымной защиты: не требуется; - внутренний пожарный водопровод: не требуется; - наружный пожарный водопровод: ближайший пожарный гидрант находится в 50 метрах от ограждения объекта защиты (пожарный гидрант не находится в ведении объекта защиты)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></p>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	части 1, 2 ст.69 ФЗ-123 от 22.07.2018 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), пункт.4.3 и таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	части 1, 2 ст.68 ФЗ-123, пункты 5.2, 8.5 и 8.8 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	части 1 ст.90 ФЗ-123, пункты 8.1, 8.6, 8.7, 8.8 и 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	части 1 и 2 статьи 28, статьи 29, 30, 31, 32 и 58, части 1,2 и 6 статьи 87, таблицы 21 и 22 ФЗ-123, пункты 5.1.2 и 5.5.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	части1-4,7,8,10-12 ст.89, ФЗ-123, пункты. 4.2.2,4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.13- 4.2.19, 4.2.22 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	часть 1 ст. 90 ФЗ-123, пункты 7.1-7.3 и 7.5 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	статьи 52, 54, часть 1 статьи 55, часть 2 статьи 61, части 1 и 2 статьи 62 ФЗ-123, пункт 38 приложения 3 к ППРФ от 01.09.2021 № 1464, пункты 13.1.1, 13.4.1, таблица А.3 п.38 приложения А. СП 5.13130,2009	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	части 1-4 статьи 81, части 1-5, 7-10 статьи 82, части 1-10 статьи 83, части 1-12 статьи 84, пункт 38 приложения 3 к ППРФ от 01.09.2021 № 1464. пункты 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 2, 4, 5, часть 1 статьи 6, статьи 7, 8, статья 43 ФЗ-123, ППРФ от 16.09.2020 № 1479, пункты 3,4,6,9,13,26,27,54	Выполняется