

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» апреля 2022 г.

Регистрационный № 42-08-2022-005093



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество "Кемеровский механический завод", Цех № 5 - деревоотарный

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Кемеровский механический завод"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1114205036000

ИНН: 4205227909

Место нахождения объекта защиты:

650021, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул 1-я Стахановская,
Строение 31

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1927

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3025

1.6.	Объем здания, куб. м	12236						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУП – спринклерная установка водяного тушения, спринклеры СРУ (235 шт) АУПС – Интегрированная система охраны «Орион», извещатели - ИПДЛ, ДИП 212-45 СОУЭ – 2 типа Тип оповещателей - Маяк 12-К; ПКИ Выведены на прибор приемно-контрольный С 2000М АРМ «Орион Про» в здании центральной проходной – НФ АО «РТ-Охрана» ВПВ имеется (13 ПК); НПВ 2 ПГ кольцевой D- 250мм						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба не производилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.1.2 табл.3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.99 СП8.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1; 5.3 п табл. 3, 4; п. 5.3 табл.3; п.5.4; 5.8; 5.10; 5 17; 5.18 примеч.1, п.п. 6.3; 7.2; 7.3; 8.5; 8.6.,8.8; 8.9; 8.10, 8.13; 8.14.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.67 п. 2; 6; 8; 9. СП 4.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.1; 8.6; 8.8; 8.9;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.3; 5.2.7; 5.4.16 г; 6.1.1 табл. 6.1; 6.6.1 табл. 6.9. СП 4.13130-2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		<p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.1.39; 6.1.41; 6.10.5.1. ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г.</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87, п.1; п.2, 3, 5, 6, 7 табл. 21; табл. 22; табл. 23, табл. 24; табл.28, табл. 29.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г.</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2 5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.13; 4.2.16; 4.2.19; 4.4.1; 4.4.3; 4.4.8 ; 4.4.9; 4.4.11; . 8.2.1; 8.2 7; 8.2.20 табл. 16; СП 4.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 67.1; 7.2.7.3; 7.11;</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г.</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 90 СП 4.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п..7.1; 7.2; 7.3; 7.13; 7.14; 7.16.</p>	Выполняется
4.7.	Системы	ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г.	Выполняется

<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 83 п. 1- 1), 3), п 4; 5; 6; 9.. ст. 103, ст. 62 п. 1, 2. ст. 84; 86. СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.3; 5.3; таб.1; табл. 2, п 4.1; 4.2; 4.4. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 5.3; 5.5; 5.14 ; 5.16 ; 6.1.1; 6.1.5; 6.2.1; 6.2.6; 6.2.11;6.3.4; 6.4.4; 6.6.1; 6.6.3; табл.6; 6.1.6 табл.2; прилож . А, п. А1, А3 табл. 1 СП 485 1311500.2020 « Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.5.4; 6.1.4 табл. 6.2; 6.1.10; 6.1.13; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.6; 6.2.11; 6.2.15; 6.2.16 табл. 6.4; 6.2.19; 6.2.21; 6.7.1.19; 6.8.2; 6.8.3; 6.8.4; 6.9.1; 6.9.4; 6.10.6; 6.10.9. СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. 4.3; 4.4, 4.8 табл. 1; табл. 3. СП.10.13130.2020» «Внутренний противопо-жарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 6.1 24; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.10; 7.1; 7.2; 7.4; 7.6 табл. 7.1; табл.. 7.2; 7.9; 7.15; 14.1 8. СП8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного</p>
---	--

		<p>водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1; 4.3; 5.5; 5.6 табл.4; п. 6.3; 7.1; 7.5; 8.4; 8.6; СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.7.2 е; и.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п 5.13; 5.14; 5.16.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479 3-5,10,12,14,16, 17, 23,27,48,50, 54,60,123,362,395,397, прил.1 Приказ от 18 ноября 2021 года N 806 « Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности »</p>	Выполняется