

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» мая 2022 г.

Регистрационный № 42-08-2022-005706



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество "Кемеровский механический завод", Склад 5 - готовой
продукции

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Кемеровский механический завод"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1114205036000

ИНН: 4205227909

Место нахождения объекта защиты:

650001, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Кировская, Дом 3/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1967

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	350

1.6.	Объем здания, куб. м	1332						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС – Интегрированная система мониторинга «Мираж», тип извещателей - Пульсар 3-014; ИП535-07е. СОУЭ - 1 типа Тип оповещателей – Маяк-12К Выведены на прибор приемно-контрольный «Мираж»-GSM-M8-03 в ПСЧ здания ведомственной пожарной охраны НПВ 3ПГ кольцевой D- 200 мм						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба не производилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130. 2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.6.1.2 табл.3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62; 99. СП8.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1; 5.3 п табл. 3, 4; п. 5.3 табл.3; п.5.4; 5.8; 5.10; 5 17; 5.18 примеч.1, п.п. 6.3; 7.2; 7.3; 8.5; 8.6.,8.8; 8.9; 8.10, 8.13; 8.14.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.67 п.2; 6; 8; 9. СП 4.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1 ; 8.6; 8.8; 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.3; 5.4.3; 6.2.1 табл. 6.3. СП 4.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.	Выполняется

		6.3.2; ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87, п.1; п.2, 3, 5, 6, 7 табл. 21; табл. 22; табл. 23, табл. 24.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5; 4.2.6; 4.2.19; 4.2.22; 4.3.1; 8.3.1; 8.3.2. СП4.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 п.1; 3 СП 4.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1 .	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ФЗ № 123 от 27.07. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 83 п. 1- 1), 3), п 4; 5; 6; 9.. ст. 103, ст. 62 п. 1, 2. Ст. 84 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	Выполняется

	водопроводы)	<p>безопасности» п.табл.1; табл.2; п 3.3; 5.3; 4.1; 4.2; 4.4. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 5.3; 5.5; 5.14 ; 5.16 ; 6.1.1; 6.1.5; 6.2.1; 6.2.6; 6.2.11;6.3.4; 6.4.4; 6.6.1; 6.6.3; табл.6; 6.1.6 табл.2; прилож. А, п. А1, А3 табл. 1 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. 4.3; 4.4, 4.8 табл. 1; табл. 3. СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1; 4.3; 5.5; п. 5.6. табл.4. п. 6.3; 7.1; 7.5; 8.4; 8.6 СП 7.13130.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.7.1; 7.2; 7.10; 7.11; 7.12; 7.17; 7.20; 7.22 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.7.2 е.</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	<p>СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п 5.13; 5.14; 5.16.</p>	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479 п3-5,10,12,14, 16,17,23,27,48,50,54,60,123,362,395,397, прил.1 Приказ от 18 ноября 2021 года N 806 « Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»</p>	Не выполняется