

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» мая 2022 г.

Регистрационный № 42-08-2022-006352



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание школы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 51"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201885949

ИНН: 4223025750

Место нахождения объекта защиты:

653046, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск, ул Слуцкая, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1891

1.6.	Объем здания, куб. м	22131
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Оповещатель речевой «Лигард –Сигнал 2», оповещатель светозвуковой «Маяк -12 КП», извещатель световой «ВЫХОД» «Молния – 12В», оповещатель световой «ВЫХОД» «Молния -220В, для ручного включения речевого оповещения установлены извещатели пожарные ручные ИП-1 непосредственно у пульта управления «Мираж GSM-M8-03», а также на всех этажах, у выходов. Автоматическая пожарная сигнализация дополнительно оснащена охранно – пожарным прибором «Мираж GSM-M8-03», передача информации в пожарную часть осуществляется по каналу GPRS в 6 Пожарно – спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области -Кузбассу. Внутреннего водопровода нет. Пожарный гидрант находится по адресу ул.Оренбургская, д.17
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых</p>	

	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 4.3 - 4.13) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Гл.16, Ст.ст. 4, 6, статьи 78, 80, 100) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ " (ст.20) « Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09. 2020 г. № 1479 (Гл.2., пп.65-72)	Выполняется
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020 Системы	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение» (п.п. 6.1, 6.3, 8.8) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09. 2020 г. № 1479 (п.48) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Ст.ст 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90, 99) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ст.20)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (п.п. 7.1, 8.1, 8.6) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации" от 16.09. 2020 г. № 1479 (Гл.2., пп.65-72,74,393) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.п., 63,90)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.6.7.1, 6.7.15) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09. 2020 г. № 1479 (п.п.12,13,15,16,25) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст. 4, 6, 52, 57, 58, 59, 78, 80, 87, главы 30, 31)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	«Правила противопожарного режи	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ма в Российской Федерации» от 16.09. 2020 г.№ 1479 (п.п.16,17,23,26,27,28,31) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст. 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134) СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.п. 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст. 4, 6, 76, 78, 80, 90, глава 22) СП 4.13130.2013 (п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09. 2020 г. № 1479 (п.п.10,48) СП 7.13130.2013 (п.п. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1) СП 3.13130.2009 (п.п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Ст.ст. 4, 6, 54, 61, 78, 81, 82, 83, 91, 103, 104, глава 26)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст. 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26) СП 484.1311500.2020 Гл.6. Системы пожарной сигнализации	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст. 4, 6, 51, 78) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09. 2020 г. № 1479 (п.п. 1-50, 51-54, 60,63-71, 88-92, 392-413, 449 , Приложения 1, 6) СП 2.13130.2012 (п.п. 5.2.3, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.14, таблица 6.12)	Выполняется